

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(平成31年4月度)

対象期間：平成31年4月1日～平成31年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[法12条の7の2第4項、法12条の7の5第4項]

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不燃物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>      |                      |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[法12条の7の2第3項及び第4項、法12条の7の5第3項及び第4項]

| 採取場所               | 地下水等     |          | 放流水       |          |
|--------------------|----------|----------|-----------|----------|
|                    | 採取日      | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日 |
| 分析結果が得られた日         | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日 |
| 電気伝導率              |          |          |           |          |
| 塩化物イオン濃度           |          |          | 排水基準値※2   | 結果       |
| 水素イオン濃度            |          |          | 5.8～8.6※3 |          |
| 生物化学的酸素要求量         |          |          | 60        |          |
| 化学的酸素要求量           |          |          | 90        |          |
| 浮遊物質量              |          |          | 60        |          |
| 窒素含有量              |          |          | 120       |          |
| 異状の有無              | 有・無      | 有・無      |           |          |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |          |           |          |

残余容量[法12条の7の2第5項、法12条の7の5第5項]

|       |                 |                |
|-------|-----------------|----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |                |
| 測定結果  |                 | m <sup>3</sup> |

施設の点検[法12条の7の2第8項、法12条の7の5第7項及び第8項]

| 点検日                 | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出水処理設備   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 平成31年4月1日           | 平成31年4月1日 | 平成31年4月1日 | 平成31年4月1日 | 平成31年4月1日 |
| 異常の有無               | 有・無       | 有・無       | 有・無       | 有・無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 高塩、高濁に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和元年5月度）

対象期間：令和元年5月1日～令和元年5月31日

埋立立てた産業廃棄物の種類及び数量（埋12条の7の2第4、埋12条の7の5第4）

| 種類                    | 数量（単位）               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油（タールピッチ類に限る）        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不変物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの（13号廃棄物） | ( /月)                |
| その他（ ）                | ( /月)                |
| その他（ ）                | ( /月)                |
| その他（ ）                | ( /月)                |
| 計                     | m <sup>3</sup>       |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）（埋12条の7の2第2及び第4、埋12条の7の5第2及び第4）

|                    | 地下水等     | 放流水        |
|--------------------|----------|------------|
| 採取場所               |          | 水質検査位置図の通り |
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日   |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日   |
| 電気伝導率              |          |            |
| 塩化物イオン濃度           |          | 排水基準値※2    |
| 水素イオン濃度            |          | 5.8～8.6※3  |
| 生物化学的酸素要求量         |          | 60         |
| 化学的酸素要求量           |          | 90         |
| 浮遊物質量              |          | 60         |
| 窒素含有量              |          | 120        |
| 異状の有無              | 有 ・ 無    | 有 ・ 無      |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |            |

残余容量（埋12条の7の2第1、埋12条の7の5第1）

|       |                 |                |
|-------|-----------------|----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 | m <sup>3</sup> |
| 測定結果  |                 |                |

施設の点検（埋12条の7の2第3、第4及び第5、埋12条の7の5第3、第4及び第5）

|                     | 擁壁等      | 遮水工      | 調整池      | 浸出水処理設備  |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日                 | 令和元年5月7日 | 令和元年5月7日 | 令和元年5月7日 | 令和元年5月7日 |
| 異常の有無               | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海城、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和元年6月度）

対象期間：令和元年6月1日～令和元年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔法12条の7の2第4項、法12条の7の5第4項〕

| 種類                      | 数量(単位)               |
|-------------------------|----------------------|
| 燃えがら                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                      | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)          | ( /月)                |
| 廃プラスチック類                | ( /月)                |
| 紙くず                     | ( /月)                |
| 木くず                     | ( /月)                |
| 繊維くず                    | ( /月)                |
| 動植物性残渣                  | ( /月)                |
| 動物系固形不燃物                | ( /月)                |
| ゴムくず                    | ( /月)                |
| 金属くず                    | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー             | ( /月)                |
| 鉱さい                     | ( /月)                |
| がれき類                    | ( /月)                |
| 動物のふん尿                  | ( /月)                |
| 動物の死体                   | ( /月)                |
| ばいじん                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                    | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号産業廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                  | ( /月)                |
| その他( )                  | ( /月)                |
| その他( )                  | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>        |                      |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔法12条の7の2第5項、法12条の7の5第5項〕

|                    | 地下水等     | 放流水        |
|--------------------|----------|------------|
| 採取場所               |          | 水質検査位置図の通り |
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日   |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日   |
| 電気伝導率              |          |            |
| 塩化物イオン濃度           |          | 排水基準値※2    |
| 水素イオン濃度            |          | 5.8～8.6※3  |
| 生物化学的酸素要求量         |          | 60         |
| 化学的酸素要求量           |          | 90         |
| 浮遊物質量              |          | 60         |
| 窒素含有量              |          | 120        |
| 異状の有無              | 有・無      | 有・無        |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |            |

残余容量〔法12条の7の2第5項、法12条の7の5第5項〕

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | m <sup>3</sup>  |

施設の点検〔法12条の7の2第5項、法12条の7の5第5項〕

|                     | 地下水等       | 放流水        |
|---------------------|------------|------------|
| 採取日                 | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   |
| 採取場所                | 水質検査位置図の通り | 水質検査位置図の通り |
| 分析結果が得られた日          | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   |
| 分析結果                | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 異状の有無               | 有・無        | 有・無        |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |            |            |

|                     | 掘削等      | 遮水工      | 調整池      | 浸出水処理設備  |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日                 | 令和元年6月3日 | 令和元年6月3日 | 令和元年6月3日 | 令和元年6月3日 |
| 異常の有無               | 有・無      | 有・無      | 有・無      | 有・無      |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素(水素濃度以外 mg/L あたりの数値) ※3 海城、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(令和元年7月度)

対象期間：令和元年7月1日～令和元年7月31日

増え立てた産業廃棄物の種類及び数量(法12条の7の2第4、同12条の7の5第4)

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不燃物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 腐石類等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>      |                      |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)(法12条の7の2第5、同12条の7の5第7、同12条の7の5第8)

| 採取場所               | 地下水等     | 放流水       |
|--------------------|----------|-----------|
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 電気伝導率              |          | 排水基準値※2   |
| 塩化物イオン濃度           |          | 結果        |
| 水素イオン濃度            |          | 5.8~8.6※2 |
| 生物化学的酸素要求量         |          | 60        |
| 化学的酸素要求量           |          | 90        |
| 浮遊物質量              |          | 60        |
| 窒素含有量              |          | 120       |
| 異状の有無              | 有・無      | 有・無       |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |           |

残余容量(法12条の7の2第5、同12条の7の5第7)

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | m               |

施設の点検(法12条の7の2第6、同12条の7の5第8、同12条の7の5第9、同12条の7の5第10)

| 点検日                 | 施設等      | 排水工      | 調整池      | 浸出水処理設備  |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 令和元年7月1日            | 令和元年7月1日 | 令和元年7月1日 | 令和元年7月1日 | 令和元年7月1日 |
| 異状の有無               | 有・無      | 有・無      | 有・無      | 有・無      |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外mg/Lあたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0~9.0

## 水 質 分 析 結 果 [ 管 理 型 ] (令和元年7月)

| 水質の区分 |                   |             | 地下水       |
|-------|-------------------|-------------|-----------|
|       | 基準値<br>(1リットルあたり) |             | R1.7.9 採取 |
| 1     | アルキル水銀            | 検出されないこと    | 検出されず     |
| 2     | 鉛水銀               | 0.0005mg 以下 | <0.0005   |
| 3     | カドミウム             | 0.003mg 以下  | <0.0003   |
| 4     | 銅                 | 0.01mg 以下   | <0.001    |
| 5     | 六価クロム             | 0.05mg 以下   | <0.005    |
| 6     | 砒素                | 0.01mg 以下   | 0.001     |
| 7     | 金シアン              | 検出されないこと    | 検出されず     |
| 8     | ポリ塩化ビフェニル         | 検出されないこと    | 検出されず     |
| 9     | トリクロロエチレン         | 0.01mg 以下   | <0.003    |
| 10    | テトラクロロエチレン        | 0.01mg 以下   | <0.001    |
| 11    | ジクロロメタン           | 0.02mg 以下   | <0.002    |
| 12    | 四塩化炭素             | 0.002mg 以下  | <0.0002   |
| 13    | 1,2-ジクロロエタン       | 0.004mg 以下  | <0.0004   |
| 14    | 1,1-ジクロロエチレン      | 0.1mg 以下    | <0.01     |
| 15    | 1,2-ジクロロエチレン      | 0.04mg 以下   | <0.004    |
| 16    | 1,1,1-トリクロロエタン    | 1mg 以下      | <0.1      |
| 17    | 1,1,2-トリクロロエタン    | 0.006mg 以下  | <0.0006   |
| 18    | 1,3-ジクロロプロペン      | 0.002mg 以下  | <0.0002   |
| 19    | テトラム              | 0.005mg 以下  | <0.0006   |
| 20    | シマジン              | 0.003mg 以下  | <0.0003   |
| 21    | チオベンカルブ           | 0.02mg 以下   | <0.002    |
| 22    | ベンゼン              | 0.01mg 以下   | <0.001    |
| 23    | セレン               | 0.01mg 以下   | 0.002     |
| 24    | 1,4ジオキサン          | 0.05mg 以下   | <0.005    |
| 25    | クロロエチレン           | 0.002mg 以下  | <0.0002   |

  

| 水質の区分 |                               |                 | 地表水       |
|-------|-------------------------------|-----------------|-----------|
|       | 許容限度<br>(1リットルあたり)            |                 | R1.7.9 採取 |
| 1     | アルキル水銀化合物                     | 検出されないこと        | 検出されず     |
| 2     | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | 0.005mg 以下      | <0.0005   |
| 3     | カドミウム及びその化合物                  | 0.03mg 以下       | <0.003    |
| 4     | 鉛及びその化合物                      | 0.1mg 以下        | <0.01     |
| 5     | 有機錫化合物                        | 1mg 以下          | <0.1      |
| 6     | 六価クロム化合物                      | 0.5mg 以下        | <0.01     |
| 7     | 砒素及びその化合物                     | 0.1mg 以下        | <0.01     |
| 8     | シアン化合物                        | 1mg 以下          | <0.1      |
| 9     | ポリ塩化ビフェニル                     | 0.003mg 以下      | <0.0005   |
| 10    | トリクロロエチレン                     | 0.1mg 以下        | <0.03     |
| 11    | テトラクロロエチレン                    | 0.1mg 以下        | <0.01     |
| 12    | ジクロロメタン                       | 0.2mg 以下        | <0.02     |
| 13    | 四塩化炭素                         | 0.02mg 以下       | <0.002    |
| 14    | 1,2-ジクロロエタン                   | 0.04mg 以下       | <0.004    |
| 15    | 1,1-ジクロロエチレン                  | 1mg 以下          | <0.02     |
| 16    | シス-1,2-ジクロロエチレン               | 0.4mg 以下        | <0.04     |
| 17    | 1,1,1-トリクロロエタン                | 3mg 以下          | <0.3      |
| 18    | 1,1,2-トリクロロエタン                | 0.06mg 以下       | <0.006    |
| 19    | 1,3-ジクロロプロペン                  | 0.02mg 以下       | <0.002    |
| 20    | テトラム                          | 0.06mg 以下       | <0.006    |
| 21    | シマジン                          | 0.03mg 以下       | <0.003    |
| 22    | チオベンカルブ                       | 0.2mg 以下        | <0.02     |
| 23    | ベンゼン                          | 0.1mg 以下        | <0.01     |
| 24    | セレン及びその化合物                    | 0.1mg 以下        | <0.01     |
| 25    | 1,4ジオキサン                      | 0.5mg 以下        | <0.05     |
| 26    | ほう素及びその化合物                    | 230mg 以下(海域)    | <1        |
| 27    | ふっ素及びその化合物                    | 15mg 以下         | <0.8      |
| 28    | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 200mg 以下        | 0.2       |
| 29    | ノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱油類)           | 5mg 以下          | <1        |
| 30    | 〃 (動植物油脂類)                    | 30mg 以下         | <1        |
| 31    | フェノール類含有量                     | 5mg 以下          | <0.5      |
| 32    | 銅含有量                          | 3mg 以下          | <0.05     |
| 33    | 亜鉛含有量                         | 2mg 以下          | <0.05     |
| 34    | 溶解性鉄含有量                       | 10mg 以下         | 0.11      |
| 35    | 溶解性マンガン含有量                    | 10mg 以下         | 0.05      |
| 36    | クロム含有量                        | 2mg 以下          | <0.05     |
| 37    | 大腸菌群数                         | 1mlにつき日間3000個以下 | 9         |
| 38    | 酸素含有量                         | 15(日間8)mg 以下    | 0.01      |
| 39    | ダイオキシン類                       | 10pg-TEQ 以下     | 0.0000054 |

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【管理型】（令和元年8月度）

対象期間：令和元年8月1日～令和元年8月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[横12条の7の28イ、横12条の7の57イ]

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不燃物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>      |                      |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[横12条の7の28ニ及びハ、横12条の7の57ニ及びハ]

|                   | 地下水等     | 放流水      |
|-------------------|----------|----------|
| 採取場所              |          |          |
| 採取日               | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 分析結果が得られた日        | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 電気伝導率             |          |          |
| 塩化物イオン濃度          |          | 排水基準値②   |
| 水素イオン濃度           |          | 5.8～8.6③ |
| 生物化学的酸素要求量        |          | 60       |
| 化学的酸素要求量          |          | 90       |
| 浮遊物質量             |          | 60       |
| 窒素含有量             |          | 120      |
| 異状の有無             | 有・無      | 有・無      |
| 必要な措置を講じた日付とその内容④ |          |          |

残余容量[横12条の7の28イ、横12条の7の57イ]

|       |                 |                |
|-------|-----------------|----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 | m <sup>3</sup> |
| 測定結果  |                 |                |

施設の点検[横12条の7の28ロ、ハ、ニ及びイ、横12条の7の57ロ、ハ、ニ及びイ]

|                    | 擁壁等      | 遮水工      | 調整池      | 浸出水処理設備  |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日                | 令和元年8月1日 | 令和元年8月1日 | 令和元年8月1日 | 令和元年8月1日 |
| 異常の有無              | 有・無      | 有・無      | 有・無      | 有・無      |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容④ | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海城、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和元年9月度）

対象期間：令和元年9月1日～令和元年9月30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量〔法第12条の7の2第4項、法第12条の7の5第4項〕

| 種類                    | 数量(単位)  |
|-----------------------|---------|
| 燃えがら                  | ( ㎡ /月) |
| 汚泥                    | ( ㎡ /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)   |
| 廃プラスチック類              | ( /月)   |
| 紙くず                   | ( /月)   |
| 木くず                   | ( /月)   |
| 繊維くず                  | ( /月)   |
| 動植物性残渣                | ( /月)   |
| 動物系固形不要物              | ( /月)   |
| ゴムくず                  | ( /月)   |
| 金属くず                  | ( /月)   |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)   |
| 鉱さい                   | ( /月)   |
| がれき類                  | ( /月)   |
| 動物のふん尿                | ( /月)   |
| 動物の死体                 | ( /月)   |
| ばいじん                  | ( ㎡ /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)   |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)   |
| その他( )                | ( /月)   |
| その他( )                | ( /月)   |
| その他( )                | ( /月)   |
| 計                     | ㎡       |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔法第12条の7の2第5項及び法第12条の7の5第5項〕

|                    | 地下水等     | 放流水       |
|--------------------|----------|-----------|
| 採取場所               |          |           |
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 電気伝導率              |          |           |
| 塩化物イオン濃度           |          | 排水基準値※2   |
| 水素イオン濃度            |          | 5.8～8.6※3 |
| 生物化学的酸素要求量         |          | 60        |
| 化学的酸素要求量           |          | 90        |
| 浮遊物質量              |          | 60        |
| 窒素含有量              |          | 120       |
| 異状の有無              | 有 ・ 無    | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |           |

残余容量〔法第12条の7の2第5項、法第12条の7の5第5項〕

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | ㎡               |

施設の点検〔法第12条の7の2第5項及び法第12条の7の5第5項〕

|                     | 調整等      | 濾水工      | 調整池      | 浸出水処理設備  |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日                 | 令和元年9月2日 | 令和元年9月2日 | 令和元年9月2日 | 令和元年9月2日 |
| 異常の有無               | 有 ・ (無)  | 有 ・ (無)  | 有 ・ (無)  | 有 ・ (無)  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0



## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(令和元年10月度)

対象期間：令和元年10月1日～令和元年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[法第15条の2の3、法第15条の2の4]

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不燃物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計                     | m <sup>3</sup>       |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[法第15条の2の3、法第15条の2の4]

|                                | 地下水等     | 放流水                   |
|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 採取場所                           |          |                       |
| 採取日                            | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日              |
| 分析結果が得られた日                     | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日              |
| 電気伝導率                          |          |                       |
| 塩化物イオン濃度                       |          | 排水基準値 <sup>※2</sup>   |
| 水素イオン濃度                        |          | 結果                    |
| 生物化学的酸素要求量                     |          | 5.8~8.6 <sup>※3</sup> |
| 化学的酸素要求量                       |          | 60                    |
| 浮遊物質量                          |          | 90                    |
| 窒素含有量                          |          | 60                    |
| 異常の有無                          | 有・無      | 有・無                   |
| 必要な措置を講じた日付とその内容 <sup>※1</sup> |          |                       |

残余容量[法第15条の2の3、法第15条の2の4]

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | m <sup>3</sup>  |

施設の点検[法第15条の2の3、法第15条の2の4]

|                                 | 擁壁等       | 漏水工       | 調整池       | 浸出水処理設備   |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 点検日                             | 令和元年10月1日 | 令和元年10月1日 | 令和元年10月1日 | 令和元年10月1日 |
| 異常の有無                           | 有・無       | 有・無       | 有・無       | 有・無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※1</sup> | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水質(汚濁度以外)mg/Lあたりの数値 ※3 海城、湖沼に放流する場合は、5.0~9.0



## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(令和元年11月度)

対象期間：令和元年11月1日～令和元年11月30日

埋立立てた産業廃棄物の種類及び数量[法第12条の7の2第4項、法第12条の7の5第7項]

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不燃物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計                     | m <sup>3</sup>       |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[法第12条の7の2第5項、法第12条の7の5第7項]

|                    | 地下水等     | 放流水       |
|--------------------|----------|-----------|
| 採取場所               |          |           |
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 電気伝導率              |          |           |
| 塩化物イオン濃度           |          | 排水基準値※2   |
| 水素イオン濃度            |          | 5.8～8.6※3 |
| 生物化学的酸素要求量         |          | 60        |
| 化学的酸素要求量           |          | 90        |
| 浮遊物質量              |          | 60        |
| 窒素含有量              |          | 120       |
| 異状の有無              | 有・無      | 有・無       |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |           |

残余容量[法第12条の7の2第5項、法第12条の7の5第7項]

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | m <sup>3</sup>  |

施設の点検[法第12条の7の2第5項、法第12条の7の5第7項]

|                     | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出水処理設備   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 点検日                 | 令和元年11月1日 | 令和元年11月1日 | 令和元年11月1日 | 令和元年11月1日 |
| 異常の有無               | 有・無       | 有・無       | 有・無       | 有・無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海浜、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和元年12月度）

対象期間：令和元年12月1日～令和元年12月31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[法12条の7の2第4項、法12条の7の5第4項]

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不要物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>      |                      |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[法12条の7の2第5項、法12条の7の5第5項]

|                    | 地下水等     | 放流水      |
|--------------------|----------|----------|
| 採取場所               |          |          |
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 電気伝導率              |          |          |
| 塩化物イオン濃度           |          |          |
| 水素イオン濃度            |          |          |
| 生物化学的酸素要求量         |          |          |
| 化学的酸素要求量           |          |          |
| 浮遊物質量              |          |          |
| 窒素含有量              |          |          |
| 異状の有無              | 有・無      | 有・無      |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |          |

残余容量[法12条の7の2第8項、法12条の7の5第7項]

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | m <sup>3</sup>  |

施設の点検[法12条の7の2第8項、法12条の7の5第7項、法12条の7の5第8項、法12条の7の5第9項]

|                     | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 湧出水処理設備   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 点検日                 | 令和元年12月2日 | 令和元年12月2日 | 令和元年12月2日 | 令和元年12月2日 |
| 異常の有無               | 有・無       | 有・無       | 有・無       | 有・無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外mg/Lあたりの数値 ※3 海城、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和 2 年 1 月度）

対象期間：令和 2 年 1 月 1 日 ～ 令和 2 年 1 月 31 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔法 12 条の 7 の 2 第 4 号、法 12 条の 7 の 5 第 4 号〕

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不要物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>      |                      |

平成 29 年 6 月 30 日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月 1 回測定)〔法 12 条の 7 の 2 第 5 号、法 12 条の 7 の 5 第 5 号〕

|                    | 地下水等     | 放流水       |
|--------------------|----------|-----------|
| 採取場所               |          |           |
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 電気伝導率              |          |           |
| 塩化物イオン濃度           |          | 排水基準値※2   |
| 水素イオン濃度            |          | 5.8～8.6※3 |
| 生物化学的酸素要求量         |          | 60        |
| 化学的酸素要求量           |          | 90        |
| 浮遊物質               |          | 60        |
| 窒素含有量              |          | 120       |
| 異状の有無              | 有 ・ 無    | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |           |

残余容量〔法 12 条の 7 の 2 第 5 号、法 12 条の 7 の 5 第 5 号〕

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 平成 29 年 6 月 30 日 埋立終了 |
| 測定結果  | m <sup>3</sup>        |

施設の点検〔法 12 条の 7 の 2 第 5 号、法 12 条の 7 の 5 第 5 号〕

|                     | 擁壁等            | 遮水工            | 調整池            | 湧出水処理設備        |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 点検日                 | 令和 2 年 1 月 6 日 | 令和 2 年 1 月 6 日 | 令和 2 年 1 月 6 日 | 令和 2 年 1 月 6 日 |
| 異常の有無               | 有 ・ (無)        | 有 ・ (無)        | 有 ・ (無)        | 有 ・ (無)        |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日       | 令和 年 月 日       | 令和 年 月 日       | 令和 年 月 日       |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素(水)濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海城、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和2年2月度）

対象期間：令和2年2月1日～令和2年2月29日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔法12条の7の2第4項、法12条の7の5第4項〕

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不要物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 紙さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>      |                      |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)〔法12条の7の2第2項及び第4項、法12条の7の5第2項及び第4項〕

|                     | 地下水等     | 放流水      |
|---------------------|----------|----------|
| 採取日                 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 採取場所                |          |          |
| 分析結果が得られた日          | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 分析結果                |          |          |
| 異状の有無               | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |          |          |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔法12条の7の2第2項及び第4項、法12条の7の5第2項及び第4項〕

|                     | 地下水等     | 放流水       |
|---------------------|----------|-----------|
| 採取場所                |          |           |
| 採取日                 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日          | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 電気伝導率               |          |           |
| 塩化物イオン濃度            |          | 排水基準値※2   |
| 水素イオン濃度             |          | 5.8～8.6※3 |
| 生物化学的酸素要求量          |          | 60        |
| 化学的酸素要求量            |          | 90        |
| 浮遊物質量               |          | 60        |
| 窒素含有量               |          | 120       |
| 異状の有無               | 有 ・ 無    | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |          |           |

残余容量〔法12条の7の2第3項、法12条の7の5第3項〕

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | m <sup>3</sup>  |

施設の点検〔法12条の7の2第3項、法12条の7の5第3項及び第4項〕

|                     | 掘壁等      | 漏水工      | 調整池      | 浸出水処理設備  |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日                 | 令和2年2月3日 | 令和2年2月3日 | 令和2年2月3日 | 令和2年2月3日 |
| 異常の有無               | 有 ・ (無)  | 有 ・ (無)  | 有 ・ (無)  | 有 ・ (無)  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |          |          |          |          |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海域、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕（令和2年3月度）

対象期間：令和2年3月1日～令和2年3月31日

埋立立てた産業廃棄物の種類及び数量〔様12条の7の2第4、様12条の7の5第4〕

| 種類                    | 数量(単位)               |
|-----------------------|----------------------|
| 燃えがら                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥                    | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃油(タールピッチ類に限る)        | ( /月)                |
| 廃プラスチック類              | ( /月)                |
| 紙くず                   | ( /月)                |
| 木くず                   | ( /月)                |
| 繊維くず                  | ( /月)                |
| 動植物性残渣                | ( /月)                |
| 動物系固形不燃物              | ( /月)                |
| ゴムくず                  | ( /月)                |
| 金属くず                  | ( /月)                |
| ガラスくず、コンクリー           | ( /月)                |
| 鉱さい                   | ( /月)                |
| がれき類                  | ( /月)                |
| 動物のふん尿                | ( /月)                |
| 動物の死体                 | ( /月)                |
| ばいじん                  | ( m <sup>3</sup> /月) |
| 廃石綿等                  | ( /月)                |
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| その他( )                | ( /月)                |
| 計 m <sup>3</sup>      |                      |

平成29年6月30日 埋立終了

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔様12条の7の2第5項、様12条の7の5第5項〕

|                    | 地下水等     | 放流水       |
|--------------------|----------|-----------|
| 採取場所               |          |           |
| 採取日                | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日         | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日  |
| 電気伝導率              |          |           |
| 塩化物イオン濃度           |          | 排水基準値※2   |
| 水素イオン濃度            |          | 5.8～8.6※3 |
| 生物化学的酸素要求量         |          | 60        |
| 化学的酸素要求量           |          | 90        |
| 浮遊物質               |          | 60        |
| 窒素含有量              |          | 120       |
| 異状の有無              | 有・無      | 有・無       |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※1 |          |           |

残余容量〔様12条の7の2第5項、様12条の7の5第5項〕

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 測定年月日 | 平成29年6月30日 埋立終了 |
| 測定結果  | m <sup>3</sup>  |

施設の点検〔様12条の7の2第5項、様12条の7の5第5項〕

|                     | 調整等      | 濾水工      | 調整池      | 浸出水処理設備  |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日                 | 令和2年3月2日 | 令和2年3月2日 | 令和2年3月2日 | 令和2年3月2日 |
| 異常の有無               | 有・無      | 有・無      | 有・無      | 有・無      |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 基準値については水素イオン濃度以外 mg/L あたりの数値 ※3 海軍、湖沼に放流する場合は、5.0～9.0