

四国中央市公園照明灯 LED 化等 ESCO 事業 質問に対する回答

NO.	質問	回答
1	【募集要項 6. 応募要件及び応募者の資格要件】事業役割の実績に「ESCO 事業を受託していること」とありますが、ここでいう ESCO 事業とは、公園照明灯のギャランティード ESCO 事業実績ということでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	【募集要項 13. 事業全体スケジュール（予定）】「施工期間及び ESCO サービス期間については、協議により変更する場合がある。」とありますがキュービクル等の納期により工期内に完了できない場合も変更の対象となりますでしょうか。	募集要領に記載しておりますとおりのスケジュールでお願いいたします。
3	【仕様書 5. 照明器具に関する事項(3) 投光器】演色評価指数が Ra80 以上となっておりますが、JIS Z 9127(2011)スポーツ照明基準に則り Ra60 以上に緩和頂けますでしょうか。	仕様書に記載しておりますとおりでお願いいたします。
4	仕様書 5. 照明器具に関する事項(2)公園灯、(3)投光器及び(4)施設照明】既存照明と同等程度の照度を確保することを原則とすること。とありますが、これは既存照明設計時の照度ということでしょうか。	ご認識のとおりです。
5	キュービクル更新工事による停電可能期間は最大で何日程度でしょうか？	最大で60日間です。
6	スポーツ施設について、平面図、照明設備仕様図(完成図面)、照明施設照度分布図、幹線系統図の提供は可能でしょうか。	既設資料が残存する場合は対応可能です。
7	グラウンド内は高所作業車の乗り入れは可能でしょうか。	可能です。
8	公園照明及び投光器について、分電盤(分岐ボックス含む)、照明点灯盤、ケーブルは事業対象外としてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
9	施設照明について、電気設備竣工図面、照明器具完成図面、幹線系統図はご提供いただけますでしょうか。	既存資料が残存する場合は対応可能です。
10	施設照明の施工にあたり、天井・壁材、分電盤、ケーブルは、事業対象外という解釈でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

11	施設照明の施工時の室内養生は、床面のみでよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
12	施設照明の調査時や交換作業中の室内備品の移動は行って頂けますでしょうか？	可能なものは対応します。
13	電気料金単価のご指定がありませんが、2023年7月度の四国電力の単価を使用でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
14	消費電力量の算出にあたり、設備ごとの年間点灯時間をお示してください。	点灯時間を把握していません。
15	参加表明時に、照明灯のデータ・照明灯の電気料金明細について、供覧いただけるのですが、同様に「やまじ風公園キュービクル」に関する既設資料についても、ご提供いただける認識でよろしいでしょうか？電気室寸法から内部での解体・撤去が必要であると記載もあり、建屋詳細もしくは参加表明後に現地調査のご承認をいただけますと幸いです。	既設資料が残存する場合は対応可能です。また現地調査については、ご相談を賜りながら対応します。