水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	原水																
採水地点	原水調整池																
採水日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			13:10	9:40	9:35	10:40	9:30	9:57	9:20	11:20	9:10	9:10	9:10	9:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.3	18.1	21.3	26.1	28.5	25.8	24.5	17.2	8.5	6.5	5.5	12.0	28.5	5.5	17.6
水温			11.7	13.7	18.0	22.0	24.0	25.0	22.5	17.6	14.2	8.2	7.0	8.0	25.0	7.0	16.0
残留塩素	0.1以上																
一般細菌	1mL中100個以下		5	5	35	67	59	700	40	63	31	2	1	1	700	1	84
大腸菌	検出されないこと		検出せず	9.3	2.0	検出せず	7.8	220	11	2.0	13	検出せず	検出せず	検出せず	220	0.0	22
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005								<0.00005					−	−	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06															
クロロ酢酸	0.02	0.002															
クロロホルム	0.06	0.001															
ジクロロ酢酸	0.03	0.002															
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001															
臭素酸	0.01	0.001															
総トリハロメタン	0.1	0.001															
トリクロロ酢酸	0.03	0.002															
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001															
ブロモホルム	0.09	0.001															
ホルムアルデヒド	0.08	0.005															
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.17	<0.01	0.03	0.04	0.02	0.04	0.17	<0.01	0.04
鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.32	0.26	0.09	0.28	0.23	0.28	0.24	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.32	0.07	0.18
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.5	2.1	2.0	1.9	2.4	2.1	2.1	1.9	2.5	1.9	2.1
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.053	0.051	0.027	0.043	0.066	0.075	0.044	0.034	0.038	0.059	0.028	0.030	0.075	0.027	0.046
塩化物イオン	200	0.4	2.7	2.8	2.5	2.5	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.3	2.7	2.6	2.8	2.2	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.8	27.8	28.7	32.6	27.4	31.1	17.4	19.7	22.4	22.6	24.3	26.4	32.6	17.4	25.7
蒸発残留物	500	1								32					−	−	32
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02								<0.02					−	−	<0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.002								<0.002					−	−	<0.002
フェノール類	0.005	0.0005								<0.0005					−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.7
pH値	5.8～8.6	0.01	7.33	7.17	7.33	7.07	7.37	7.07	7.06	7.06	7.05	7.25	7.32	7.46	7.46	7.05	7.21
味	異常でないこと																
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	川藻臭	異常なし	川藻臭	川藻臭	異常なし	微藻臭	異常なし	微藻臭	異常なし	生ぐさ臭			
色度	5(度)	0.5(度)	6.0	5.4	2.9	5.8	5.3	6.8	7.6	4.6	3.5	3.2	2.5	2.6	7.6	2.5	4.7
濁度	2(度)	0.1(度)	2.7	1.9	0.7	1.4	1.1	1.6	4.0	1.2	0.7	1.1	1.1	1.0	4.0	0.7	1.5
独自検査項目																	
電気伝導率			68.2	72.4	72.9	78.0	68.3	76.3	45.5	51.3	56.0	59.7	60.1	64.8	78.0	45.5	64.5
大腸菌群			49	79	1600	170	350	≧2400	540	920	540	11	検出せず	1.8	≧2400	0.0	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌			検出せず	9.3	2.0	検出せず	7.8	220	11	2.0	13	検出せず	検出せず	検出せず	220	0.0	22
嫌気性芽胞菌			2	検出せず	2	1	検出せず	2	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	1	2	0	1
クリプトスポリジウム							検出せず				検出せず				0	0	0
ジアルジア							検出せず				検出せず				0	0	0

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	浄水																
採水地点	中田井浄水																
採水日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月10日	2月2日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			13:20	13:10	13:20	11:10	13:20	13:20	8:50	13:30	13:10	11:10	13:10	13:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.3	22.0	19.4	20.9	22.9	24.1	24.5	19.7	19.6	19.8	20.7	22.1	24.5	17.3	21.1
水温			14.0	14.6	18.0	23.0	23.9	25.9	21.0	18.4	15.0	9.9	8.3	9.2	25.9	8.3	16.8
残留塩素	0.1以上		0.48	0.73	0.63	0.64	0.81	0.68	0.77	0.77	0.79	0.70	0.57	0.55	0.81	0.48	0.68
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005								<0.00005					−	−	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.06	0.08	0.11	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.006	0.006	0.003	0.009	0.010	0.018	0.019	0.016	0.011	0.006	0.005	0.006	0.019	0.003	0.010
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	0.010	0.003	<0.002	0.012	0.004	0.005	0.002	0.005	0.012	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.009	0.008	0.004	0.014	0.015	0.027	0.023	0.019	0.014	0.009	0.007	0.008	0.027	0.004	0.013
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.002	0.003	0.004	<0.002	0.009	0.002	0.011	0.011	0.007	0.004	0.002	0.004	0.011	<0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.001	0.003
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.04	0.06	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	<0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	0.11	<0.01	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.1	5.1	4.6	5.3	5.5	5.5	5.7	5.0	4.5	4.3	3.7	3.7	5.7	3.7	4.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.1	5.5	5.1	5.3	5.5	5.2	6.5	5.2	5.2	4.7	4.8	4.7	6.5	4.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.7	27.4	28.2	32.2	26.6	31.7	17.5	20.5	22.3	23.6	24.7	25.9	32.2	17.5	25.7
蒸発残留物	500	1					67			30					67	30	49
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02								<0.02					−	−	<0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.002								<0.002					−	−	<0.002
フェノール類	0.005	0.0005								<0.0005					−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.74	7.74	7.77	7.69	7.54	7.66	7.55	7.59	7.61	7.63	7.62	7.68	7.77	7.54	7.65
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.2	82.8	83.2	91.7	74.7	88.5	63.2	71.8	68.5	68.2	67.6	71.6	91.7	63.2	76.3
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種　別		処理過程水															
採水地点		沈澱水															
採水日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			13:20	13:10	13:20	11:10	13:20	13:20	8:50	8:50	13:10	11:10	8:50	13:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.3	22.0	19.4	20.9	22.9	24.1	24.5	19.7	19.6	19.8	5.5	22.1	24.5	5.5	19.8
水温			11.9	15.1	18.2	22.8	24.7	26.0	20.5	18.1	14.8	10.1	8.0	9.4	26.0	8.0	16.6
アルミニウム及びその化合物		0.01	0.22	0.16	0.35	0.13	0.12	0.15	0.17	0.15	0.15	0.17	0.16	0.19	0.35	0.12	0.18
鉄及びその化合物		0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
マンガン及びその化合物		0.005	0.017	<0.005	0.010	<0.005	0.017	0.011	<0.005	<0.005	0.014	0.027	<0.005	0.008	0.027	<0.005	0.009
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値		0.01	7.25	7.23	7.32	7.20	7.16	7.18	7.08	7.11	7.17	7.23	7.23	7.32	7.32	7.08	7.21
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度		0.5(度)	1.0	<0.5	0.7	<0.5	1.3	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
濁度		0.1(度)	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	<0.1	0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			78.3	80.3	81.2	87.8	76.9	83.3	58.9	60.2	64.0	65.5	65.3	69.0	87.8	58.9	72.6
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種　別	処理過程水															
採 水 地 点	上澄水返送水															
採 水 日			4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月7日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻			9:10	9:20	9:15	9:20	9:10	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気　温			11.7	17.3	21.3	16.7	28.5	25.8	24.5	17.5	8.5	6.5	5.5	12.0	28.5	5.5	16.3
水　温			12.3	16.0	19.1	24.2	25.5	24.1	21.2	17.8	14.2	9.0	7.5	9.0	25.5	7.5	16.7
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.41	0.29	0.36	0.35	0.41	0.61	0.34	0.28	0.81	0.40	0.16	0.59	0.81	0.16	0.42
鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.05	0.04	<0.03	0.03	0.03	0.08	0.27	<0.03	0.20	<0.03	<0.03	<0.03	0.27	<0.03	0.06
マンガン及びその化合物	0.050	0.005	0.101	0.185	0.138	0.100	0.742	0.270	0.389	0.149	0.203	0.110	0.061	0.082	0.742	0.061	0.211
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6
pH値	5.8～8.6	0.01	7.59	7.42	7.56	7.53	7.41	7.48	7.20	7.23	7.31	7.32	7.42	7.46	7.59	7.20	7.41
臭　気	異常でないこと		異常なし	微土臭	異常なし	異常なし	下水臭	異常なし	異常なし	微土臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色　度	5(度)	0.5(度)	4.2	2.1	2.7	2.1	2.7	0.6	1.3	1.8	2.3	3.2	2.5	2.9	4.2	0.6	2.4
濁　度	2(度)	0.1(度)	1.9	1.3	1.1	1.6	1.2	2.3	1.2	0.9	2.8	1.7	1.5	1.6	2.8	0.9	1.6
独自検査項目																	
電気伝導率			86.4	88.2	87.2	93.7	92.3	89.5	71.3	68.5	71.9	73.1	71.5	74.0	93.7	68.5	80.6
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	540	14	220	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	540	0.0	65
嫌気性芽胞菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	丸山																
採水日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月9日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:50	9:20	9:30	9:30	9:20	9:10	9:20	9:20	9:00	9:20	10:30	9:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.3	18.9	23.1	23.5	31.6	28.9	27.7	15.3	7.5	6.8	9.7	10.6	31.6	6.8	18.4
水温			15.2	20.5	22.6	28.9	31.8	29.0	24.7	15.9	13.3	8.7	9.0	12.9	31.8	8.7	19.4
残留塩素	0.1以上		0.43	0.32	0.37	0.25	0.34	0.39	0.40	0.40	0.40	0.49	0.44	0.45	0.49	0.25	0.39
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	0.12	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.008			0.018			0.026			0.010			0.026	0.008	0.016
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002			<0.002			0.004			0.003			0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.013			0.026			0.031			0.015			0.031	0.013	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.004			0.005			0.012			0.007			0.012	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.004			0.006			0.005			0.004			0.006	0.004	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			0.009			<0.005			0.009	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.10			0.08			0.04			0.10	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.3			6.0			5.7			4.5			6.0	4.5	5.4
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.2	5.5	5.3	5.4	5.1	7.5	7.0	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	7.5	4.8	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	28.2			32.6			17.3			24.1			32.6	17.3	25.6
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.75	7.95	7.72	7.74	7.64	7.63	7.61	7.65	7.62	7.66	7.56	7.59	7.95	7.56	7.68
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			84.1	84.8	83.4	92.7	83.0	95.1	66.6	67.1	67.8	69.5	68.4	71.5	95.1	66.6	77.8
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	豊岡																
採水日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月9日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:10	10:10	10:20	10:10	10:00	9:50	10:20	10:00	9:30	10:00	9:50	9:50			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			12.8	20.6	24.7	27.6	24.7	28.8	26.8	16.5	9.3	7.0	9.4	12.3	28.8	7.0	18.4
水温			14.0	20.2	22.5	27.9	29.7	28.0	26.1	18.9	13.7	10.7	7.9	10.5	29.7	7.9	19.2
残留塩素	0.1以上		0.36	0.31	0.27	0.20	0.25	0.25	0.33	0.38	0.47	0.43	0.44	0.38	0.47	0.20	0.34
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.09	0.12	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.010			0.017			0.028			0.012			0.028	0.010	0.017
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.015			0.025			0.033			0.017			0.033	0.015	0.023
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002			0.006			0.013			0.008			0.013	<0.002	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.004			0.006			0.005			0.004			0.006	0.004	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			0.006			<0.005			0.006	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.09			0.09			0.04			0.09	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.05			<0.03			<0.03			<0.03			0.05	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.4			5.2			6.1			4.3			6.1	4.3	5.3
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.3	5.4	5.3	5.4	5.2	6.8	7.4	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	7.4	4.8	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.7			32.0			17.9			24.0			32.0	17.9	25.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.80	8.01	7.79	7.89	7.64	7.68	7.82	7.74	7.74	7.68	7.76	7.64	8.01	7.64	7.77
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			84.9	87.1	87.5	92.8	84.8	93.2	68.5	67.3	70.1	70.6	69.6	75.9	93.2	67.3	79.4
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	山田																
採水日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:30	10:20	10:40	10:30	10:20	10:10	10:40	10:20	9:50	10:20	10:10	10:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			12.1	19.5	23.0	27.0	22.1	26.3	27.4	16.5	6.5	6.6	8.1	12.5	27.4	6.5	17.3
水温			12.3	16.9	21.9	25.4	27.8	26.2	24.0	18.0	14.6	10.6	9.2	10.5	27.8	9.2	18.1
残留塩素	0.1以上		0.51	0.48	0.43	0.37	0.38	0.49	0.54	0.54	0.56	0.61	0.53	0.55	0.61	0.37	0.50
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.009			0.016			0.025			0.010			0.025	0.009	0.015
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.002			<0.002			0.005			0.003			0.005	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.014			0.024			0.030			0.015			0.030	0.014	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.004			0.005			0.013			0.007			0.013	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.004			0.006			0.005			0.004			0.006	0.004	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			0.006			<0.005			0.006	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.10			0.09			0.04			0.10	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.2			5.7			5.9			4.6			5.9	4.6	5.4
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.1	5.4	5.4	5.4	5.1	7.6	7.0	5.3	5.0	4.8	4.7	4.8	7.6	4.7	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.7			36.3			17.3			24.3			36.3	17.3	26.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.74	7.82	7.71	7.79	7.64	7.61	7.67	7.71	7.67	7.66	7.71	7.61	7.82	7.61	7.70
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			84.1	86.3	87.8	93.6	84.0	93.3	65.6	67.0	69.9	70.6	69.2	75.9	93.6	65.6	78.9
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	中之庄																
採水日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月9日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:40	9:50	9:50	10:00	9:40	9:30	9:50	9:40	9:20	9:40	9:30	9:20			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			13.8	18.4	20.1	27.4	31.6	26.6	27.0	14.7	9.3	6.8	8.5	13.9	31.6	6.8	18.2
水温			13.7	20.0	21.5	23.9	26.9	26.3	24.6	19.4	16.4	13.0	11.7	12.4	26.9	11.7	19.2
残留塩素	0.1以上		0.48	0.44	0.36	0.36	0.45	0.51	0.58	0.54	0.53	0.52	0.53	0.50	0.58	0.36	0.48
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.14	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.007			0.014			0.025			0.010			0.025	0.007	0.014
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002			<0.002			0.007			0.002			0.007	<0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.011			0.021			0.030			0.015			0.030	0.011	0.019
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.003			0.005			0.013			0.007			0.013	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.003			0.005			0.005			0.004			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			0.006			<0.005			0.006	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.08			0.09			0.04			0.09	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.3			5.1			5.8			4.6			5.8	4.6	5.2
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.2	5.4	5.4	5.4	5.0	7.7	6.8	5.3	5.0	4.8	4.7	4.8	7.7	4.7	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.5			31.8			17.7			24.8			31.8	17.7	25.5
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.77	7.81	7.74	7.85	7.71	7.72	7.74	7.76	7.76	7.66	7.75	7.63	7.85	7.63	7.74
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.8	86.6	88.7	94.0	84.5	93.6	65.7	66.9	70.3	70.8	69.8	76.1	94.0	65.7	79.2
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	横尾																
採水日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月9日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:50	10:30	11:00	10:50	11:20	10:30	11:00	10:40	10:10	10:40	10:40	10:20			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			13.2	18.2	22.1	25.0	29.7	26.1	25.3	16.5	8.1	5.8	8.3	12.5	29.7	5.8	17.6
水温			11.8	17.3	22.5	26.3	29.3	24.3	21.8	16.2	11.8	8.1	8.4	10.1	29.3	8.1	17.3
残留塩素	0.1以上		0.41	0.38	0.43	0.22	0.30	0.33	0.33	0.44	0.48	0.55	0.43	0.42	0.55	0.22	0.39
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.12	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.008			0.017			0.022			0.010			0.022	0.008	0.014
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002			<0.002			0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.012			0.025			0.027			0.015			0.027	0.012	0.020
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002			0.005			0.013			0.008			0.013	<0.002	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.003			0.006			0.005			0.004			0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			0.008			<0.005			0.008	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.09			0.09			0.04			0.09	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.5			5.2			6.1			4.4			6.1	4.4	5.3
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.2	5.4	5.3	5.5	5.2	7.1	7.3	5.2	5.0	4.9	4.8	4.8	7.3	4.8	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	28.1			31.8			17.7			23.9			31.8	17.7	25.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.76	7.76	7.73	7.83	7.77	7.67	7.66	7.68	7.67	7.61	7.68	7.57	7.83	7.57	7.70
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			84.1	86.5	87.5	92.7	84.6	92.6	66.8	67.2	69.9	69.7	69.9	75.4	92.7	66.8	78.9
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓															
採水地点	中田井															
採水日			4月5日	5月16日	6月21日	7月5日	8月15日	9月12日	10月4日	11月21日	12月14日	1月10日	2月8日	3月9日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			13:20	10:50	11:10	11:00	11:30	10:50	11:10	10:50	10:30	11:10	11:00	10:40			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.3	19.3	20.3	20.9	21.2	24.5	20.4	22.5	19.2	19.8	18.2	16.4	24.5	16.4	20.0
水温			14.0	18.7	23.2	26.3	29.4	27.1	24.8	18.6	15.0	11.2	9.8	12.1	29.4	9.8	19.2
残留塩素	0.1以上		0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.08	0.10	0.13	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.008			0.014			0.021			0.009			0.021	0.008	0.013
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.002			<0.002			0.007			0.005			0.007	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.012			0.021			0.025			0.014			0.025	0.012	0.018
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.004			0.005			0.013			0.007			0.013	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.003			0.005			0.004			0.004			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			0.010			<0.005			0.010	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.08			0.08			0.04			0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.3			5.1			5.5			4.6			5.5	4.6	5.1
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.2	5.4	5.4	5.4	5.2	7.4	7.4	5.3	5.0	4.8	4.8	4.8	7.4	4.8	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.6			32.1			17.7			23.9			32.1	17.7	25.3
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.72	7.73	7.65	7.75	7.66	7.53	7.55	7.63	7.61	7.61	7.66	7.58	7.75	7.53	7.64
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.7	86.2	87.9	89.4	84.2	92.8	65.9	66.5	69.7	70.2	70.4	75.5	92.8	65.9	78.5
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	山口																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:10	9:40	9:20	9:20	9:30	9:00	8:50	9:10	8:50	9:00	9:10	8:50			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.1	20.7	26.0	27.8	30.1	26.0	12.9	16.8	4.7	1.2	6.1	10.5	30.1	1.2	16.7
水温			15.3	19.1	24.5	26.4	27.7	26.4	19.9	18.2	13.9	10.1	8.8	11.4	27.7	8.8	18.5
残留塩素	0.1以上		0.4	0.3	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.2	0.4
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.02			0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.11	0.10	0.13	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.009			0.022			0.018			0.007		0.022	0.007	0.014
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			0.004			0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.012			0.029			0.022			0.010		0.029	0.010	0.018
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.004			0.013			0.015			0.005		0.015	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.003			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.08			<0.01			0.04		0.08	<0.01	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.0			5.8			5.0			4.1		5.8	4.1	5.0
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.7	5.6	5.2	5.8	5.4	7.6	5.9	5.4	4.9	4.8	4.8	4.8	7.6	4.8	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		28.0			26.9			20.4			24.5		28.0	20.4	25.0
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.73	7.78	7.67	7.66	7.66	7.60	7.60	7.63	7.58	7.55	7.65	7.54	7.78	7.54	7.64
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.9	85.6	85.4	98.8	86.8	92.4	67.5	65.9	65.3	70.3	69.3	74.2	98.8	65.3	78.8
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	三角寺																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:30	9:50	9:30	9:40	9:50	9:20	9:10	9:30	9:10	9:20	9:30	9:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.1	18.7	25.3	27.0	28.2	26.1	17.4	14.3	6.4	4.3	6.0	12.9	28.2	4.3	17.0
水温			14.7	17.6	22.1	25.7	26.8	24.3	19.7	17.2	12.2	8.8	7.0	11.0	26.8	7.0	17.3
残留塩素	0.1以上		0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15	0.10	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.011			0.022			0.023			0.009		0.023	0.009	0.016
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			0.003			<0.002			0.002		0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.014			0.030			0.027			0.012		0.030	0.012	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.005			0.013			0.017			0.006		0.017	0.005	0.010
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.003			0.006			0.004			0.003		0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.09			<0.01			0.04		0.09	<0.01	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.1			6.5			5.3			4.2		6.5	4.2	5.3
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.2	6.0	5.4	7.2	6.2	6.2	6.5	5.7	5.3	5.1	5.0	5.4	7.2	5.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		27.8			31.4			20.4			25.4		31.4	20.4	26.3
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.79	7.87	7.74	7.77	7.75	7.68	7.72	7.69	7.65	7.63	7.69	7.70	7.87	7.63	7.72
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.9	86.2	87.5	97.1	92.2	91.6	67.5	67.9	70.2	71.2	69.2	75.9	97.1	67.5	80.0
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	東金川																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:40	10:00	9:50	10:00	10:20	9:30	9:20	9:50	9:20	9:40	9:50	9:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			18.0	20.1	30.2	27.4	31.5	29.6	16.7	16.8	6.5	3.4	6.4	13.4	31.5	3.4	18.3
水温			16.3	19.6	23.2	26.5	27.7	27.0	21.4	19.1	14.0	10.2	8.9	10.5	27.7	8.9	18.7
残留塩素	0.1以上		0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.02			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.10	0.14	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.009			0.022			0.022			0.007		0.022	0.007	0.015
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			0.003			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.012			0.030			0.027			0.010		0.030	0.010	0.020
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.004			0.013			0.016			0.005		0.016	0.004	0.010
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.003			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.07			0.08			<0.01			0.04		0.08	<0.01	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.3			5.6			4.8			4.1		5.6	4.1	5.0
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.8	5.7	5.2	5.8	5.5	7.7	5.9	5.3	4.9	4.9	4.8	4.8	7.7	4.8	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		28.6			27.2			20.8			24.9		28.6	20.8	25.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.77	7.85	7.70	7.73	7.70	7.65	7.73	7.67	7.65	7.61	7.67	7.64	7.85	7.61	7.70
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.7	86.1	87.4	98.6	87.5	93.8	68.0	66.4	69.2	70.7	69.5	75.7	98.6	66.4	79.7
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	平山																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:00	10:20	10:10	10:10	10:30	9:40	9:30	10:00	9:30	9:50	10:10	9:40			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			21.3	21.9	28.6	25.9	30.2	30.4	18.8	17.3	10.0	6.7	8.1	12.5	30.4	6.7	19.3
水温			17.7	21.6	23.8	27.7	28.9	28.0	22.1	19.3	13.6	10.3	8.2	11.2	28.9	8.2	19.4
残留塩素	0.1以上		0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.012			0.020			0.020			0.009		0.020	0.009	0.015
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.015			0.029			0.024			0.012		0.029	0.012	0.020
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.004			0.014			0.018			0.006		0.018	0.004	0.011
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.003			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.08			<0.01			0.03		0.08	<0.01	0.04
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		4.9			5.5			5.4			4.0		5.5	4.0	5.0
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.0	5.7	5.1	5.6	6.0	6.3	6.2	5.5	5.2	5.4	4.9	4.9	6.3	4.9	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		27.9			27.6			21.1			24.9		27.9	21.1	25.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.79	7.86	7.76	7.74	7.73	7.76	7.69	7.70	7.66	7.60	7.61	7.68	7.86	7.60	7.72
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			84.5	86.3	87.5	97.6	91.1	92.5	67.7	67.9	70.8	71.2	68.9	76.1	97.6	67.7	80.2
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	西ノ尾																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:10	10:40	10:20	10:30	10:50	10:00	9:50	10:20	9:50	10:10	10:30	10:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			16.3	18.1	26.2	26.4	29.4	27.0	16.8	15.1	6.9	2.9	7.7	10.0	29.4	2.9	16.9
水温			15.9	18.0	23.1	26.3	26.9	25.3	18.6	15.7	10.3	6.7	8.3	9.5	26.9	6.7	17.1
残留塩素	0.1以上		0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.02			0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.12	0.14	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.008			0.024			0.018			0.007		0.024	0.007	0.014
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.010			0.034			0.022			0.010		0.034	0.010	0.019
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.004			0.014			0.018			0.006		0.018	0.004	0.011
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.002			0.008			0.004			0.003		0.008	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.08			<0.01			0.04		0.08	<0.01	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.3			6.0			5.3			3.9		6.0	3.9	5.1
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.9	5.7	5.1	5.7	5.9	7.3	6.1	5.5	5.1	4.9	4.9	4.9	7.3	4.9	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		28.5			27.1			21.0			24.4		28.5	21.0	25.3
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.80	7.87	7.79	7.86	7.83	7.80	7.78	7.73	7.69	7.60	7.65	7.65	7.87	7.60	7.75
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			84.2	87.0	88.1	98.7	90.0	95.2	68.6	69.0	72.8	71.9	70.0	76.1	98.7	68.6	81.0
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	合路																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:30	11:00	10:30	10:50	11:10	10:20	10:10	10:50	10:10	10:20	10:50	10:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			19.4	19.6	24.5	28.0	29.3	28.0	18.9	16.5	9.3	7.6	8.2	13.5	29.3	7.6	18.6
水温			16.3	19.4	22.8	26.6	27.7	27.3	21.9	19.4	13.7	10.9	8.1	11.4	27.7	8.1	18.8
残留塩素	0.1以上		0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.11	0.14	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.013			0.018			0.027			0.011		0.027	0.011	0.017
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.017			0.026			0.032			0.014		0.032	0.014	0.022
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.005			0.014			0.018			0.007		0.018	0.005	0.011
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.004			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.08			<0.01			0.03		0.08	<0.01	0.04
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.2			5.5			5.5			3.5		5.5	3.5	4.9
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.0	5.7	5.1	5.6	6.0	6.3	6.5	5.5	5.2	5.0	4.9	5.0	6.5	4.9	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		28.1			28.3			21.9			24.0		28.3	21.9	25.6
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.85	7.92	7.95	7.96	7.93	7.90	7.99	7.85	7.90	7.69	7.92	7.75	7.99	7.69	7.88
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			84.5	86.4	88.3	98.0	93.1	93.0	69.8	70.0	72.6	72.7	72.0	76.5	98.0	69.8	81.4
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	中通																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月13日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:40	11:20	10:40	11:00	11:30	10:40	10:20	11:10	10:30	10:40	11:10	10:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.8	18.5	25.6	27.7	29.1	27.3	15.9	14.9	6.5	4.6	5.6	12.1	29.1	4.6	17.1
水温			16.0	18.4	20.6	26.8	27.5	24.6	20.3	18.2	10.4	8.4	6.7	11.7	27.5	6.7	17.5
残留塩素	0.1以上		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.06	0.09	0.10	0.15	0.19	0.13	0.11	0.08	0.07	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.09
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.013			0.026			0.030			0.014		0.030	0.013	0.021
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.016			0.036			0.035			0.018		0.036	0.016	0.026
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.005			0.014			0.020			0.008		0.020	0.005	0.012
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.003			0.008			0.005			0.004		0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		0.02			<0.01			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.05			0.09			<0.01			0.04		0.09	<0.01	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.0			6.9			5.6			4.3		6.9	4.3	5.5
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.4	5.7	5.2	5.6	6.6	5.7	7.1	5.9	5.5	5.3	5.0	6.2	7.1	5.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		28.1			29.0			21.6			25.3		29.0	21.6	26.0
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	8.06	8.07	8.00	8.04	8.22	8.21	8.36	8.24	8.22	8.02	7.79	7.98	8.36	7.79	8.10
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	3.3	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	3.3	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			86.5	87.4	89.1	97.7	97.5	92.5	71.5	72.6	74.1	74.1	71.5	83.5	97.7	71.5	83.2
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	七田																
採水日			4月19日	5月10日	6月20日	7月25日	8月2日	9月13日	10月19日	11月7日	12月12日	1月11日	2月2日	3月8日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:00	11:40	11:00	9:30	12:00	11:00	10:40	11:30	10:50	11:10	11:30	10:50			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			24.4	20.5	26.7	27.2	29.3	27.7	17.3	16.0	8.2	10.0	7.2	16.2	29.3	7.2	19.2
水温			17.6	19.2	19.9	23.8	25.7	25.6	21.2	19.2	14.7	10.8	9.0	12.3	25.7	9.0	18.3
残留塩素	0.1以上		0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.2	0.3
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.06	0.09	0.15	0.15	0.18	0.12	0.11	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.09
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.015			0.029			0.028			0.012		0.029	0.012	0.021
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.019			0.038			0.033			0.015		0.038	0.015	0.026
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.005			0.016			0.020			0.008		0.020	0.005	0.012
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.004			0.007			0.005			0.003		0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.10			<0.01			0.04		0.10	<0.01	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.2			7.1			5.6			5.2		7.1	5.2	5.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	6.3	5.8	5.2	6.5	6.6	5.7	7.1	5.8	5.4	5.2	5.0	5.7	7.1	5.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		28.3			29.8			21.2			26.4		29.8	21.2	26.4
蒸発残留物	500	1					83								−	−	83
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	8.05	8.17	8.14	8.23	8.23	8.30	8.46	8.02	8.07	7.96	7.81	7.86	8.46	7.81	8.11
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			86.2	87.6	89.6	101	95.7	93.7	72.4	71.5	73.8	73.5	71.5	79.4	101	71.5	83.0
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	中下																
採水日			4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:50	9:50	9:30	10:00	9:30	9:40	9:40	9:40	9:50	9:30	9:30	10:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			20.1	23.7	19.3	30.8	25.4	29.4	18.3	14.3	11.1	4.8	5.6	10.6	30.8	4.8	17.8
水温			19.5	19.8	23.6	28.3	31.6	27.6	23.2	19.3	16.0	11.1	10.9	12.4	31.6	10.9	20.3
残留塩素	0.1以上		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.12	0.10	0.15	0.10	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.020			0.036			0.023			0.012	0.036	0.012	0.023
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.002			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.028			0.045			0.028			0.016	0.045	0.016	0.029
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.006			0.008			0.011			0.006	0.011	0.006	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.006			0.007			0.005			0.004	0.007	0.004	0.006
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			0.006			<0.005			<0.005	0.006	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			0.03			0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.07			0.09			0.06			0.03	0.09	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.8			5.4			4.8			4.0	5.4	4.0	4.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.8	5.6	5.3	6.4	5.3	5.1	6.9	5.4	5.3	4.9	4.8	4.8	6.9	4.8	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			28.1			31.7			22.5			26.2	31.7	22.5	27.1
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.83	7.89	7.98	7.92	7.86	7.94	7.98	7.95	7.78	7.62	7.52	7.79	7.98	7.52	7.84
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			83.7	86.7	85.7	96.3	88.2	89.1	68.4	73.6	68.7	70.4	69.5	77.2	96.3	68.4	79.8
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別		給水栓															
採水地点		石ノ口															
採水日			4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:10	10:10	10:00	10:20	10:00	10:10	10:10	10:00	10:20	9:50	9:50	10:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.4	24.4	20.9	31.1	29.1	28.5	19.0	15.5	10.6	7.9	10.9	14.0	31.1	7.9	19.1
水温			19.5	20.2	22.8	26.9	29.4	28.1	24.1	19.3	17.2	11.1	12.8	11.6	29.4	11.1	20.3
残留塩素	0.1以上		0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.2	0.5
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.11	0.15	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.017			0.026			0.018			0.010	0.026	0.010	0.018
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.005	0.005	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.023			0.038			0.022			0.013	0.038	0.013	0.024
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.007			0.004			0.010			0.007	0.010	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.005			0.010			0.004			0.003	0.010	0.003	0.006
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			0.006			<0.005			<0.005	0.006	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.06			0.09			0.06			0.04	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.2			5.3			4.6			4.2	5.3	4.2	4.6
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.8	5.5	5.3	6.3	5.3	5.3	6.6	5.4	5.2	4.8	4.8	4.8	6.6	4.8	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			27.7			30.8			22.6			27.2	30.8	22.6	27.1
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.80	7.87	7.91	7.80	7.81	7.79	7.44	7.77	7.70	7.60	7.71	7.74	7.91	7.44	7.75
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.8	87.4	85.1	92.5	86.4	89.4	67.7	68.0	70.7	69.3	69.8	76.1	92.5	67.7	78.9
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	切山																
採水日			4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:20	10:20	10:20	10:40	10:10	10:30	10:20	10:10	10:40	10:10	10:10	10:50			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.6	21.1	17.9	28.5	32.8	26.0	15.6	14.3	8.2	10.2	8.8	13.0	32.8	8.2	17.8
水温			18.1	19.2	23.0	27.2	30.1	28.6	22.2	19.9	15.5	11.5	10.1	12.7	30.1	10.1	19.8
残留塩素	0.1以上		0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.09	0.12	0.12	0.17	0.11	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.015			0.024			0.018			0.009	0.024	0.009	0.017
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			0.003			<0.002			0.004	0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.021			0.034			0.022			0.012	0.034	0.012	0.022
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.007			0.007			0.010			0.005	0.010	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.005			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			0.007			<0.005			<0.005	0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.07			0.11			0.06			0.03	0.11	0.03	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.6			6.8			4.7			3.2	6.8	3.2	4.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.9	5.7	5.4	6.5	5.3	5.0	6.5	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	6.5	4.9	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			27.7			31.9			22.5			25.8	31.9	22.5	27.0
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.80	7.84	7.86	7.70	7.70	7.79	7.57	7.76	7.74	7.64	7.70	7.76	7.86	7.57	7.74
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			80.9	86.6	86.8	93.2	86.2	86.2	66.2	68.3	70.5	69.9	70.4	76.4	93.2	66.2	78.5
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別		給水栓															
採水地点		山田井															
採水日			4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:40	10:30	10:50	11:00	10:30	10:50	10:40	12:00	11:00	10:30	10:30	11:20			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			19.4	27.0	22.9	31.0	33.9	30.3	19.1	22.0	9.1	12.2	7.5	14.5	33.9	7.5	20.7
水温			17.9	20.8	22.8	27.7	29.2	28.2	25.1	21.1	17.5	12.2	12.9	13.5	29.2	12.2	20.7
残留塩素	0.1以上		0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.10	0.13	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.016			0.029			0.019			0.010	0.029	0.010	0.019
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.021			0.040			0.023			0.013	0.040	0.013	0.024
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.007			0.007			0.005			0.007	0.007	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.004			0.009			0.004			0.003	0.009	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			0.007			<0.005			<0.005	0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.08			0.09			0.06			0.04	0.09	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.7			5.3			4.7			4.1	5.3	4.1	4.7
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.7	5.5	5.2	6.2	5.2	5.1	6.2	5.2	5.0	4.9	4.8	4.8	6.2	4.8	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			28.6			30.4			22.2			27.1	30.4	22.2	27.1
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.76	7.80	7.80	7.73	7.64	7.67	7.56	7.75	7.69	7.60	7.68	7.72	7.80	7.56	7.70
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			83.0	86.6	87.7	93.1	85.8	86.3	65.3	67.4	69.7	69.2	70.3	75.4	93.1	65.3	78.3
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			二名														
採水日			4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:10	10:50	11:20	11:30	11:00	11:20	11:00	12:40	11:30	10:50	11:00	11:40			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.7	23.9	22.0	29.7	33.6	29.4	20.3	16.9	11.4	8.3	7.4	12.6	33.6	7.4	19.4
水温			20.3	22.5	24.1	29.5	32.1	30.0	23.3	19.7	14.0	11.7	10.6	13.0	32.1	10.6	20.9
残留塩素	0.1以上		0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.10	0.14	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.015			0.020			0.018			0.010	0.020	0.010	0.016
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.020			0.028			0.022			0.013	0.028	0.013	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.006			0.007			<0.002			0.007	0.007	<0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.004			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			0.007			<0.005			<0.005	0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.08			0.09			0.06			0.04	0.09	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.8			5.2			4.6			3.5	5.2	3.5	4.5
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.7	5.5	5.2	6.2	5.1	5.3	6.3	5.2	5.0	4.9	4.7	4.7	6.3	4.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			28.3			30.8			22.1			25.9	30.8	22.1	26.8
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.78	7.78	7.89	7.72	7.77	7.73	7.59	7.77	7.73	7.61	7.69	7.73	7.89	7.59	7.73
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.0	86.7	85.9	92.6	85.8	87.0	65.5	68.1	70.0	69.9	69.4	75.5	92.6	65.5	78.3
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別	給水栓																
採水地点	三島朝日																
採水日			4月20日	5月18日	6月6日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月15日	12月6日	1月12日	2月9日	3月7日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:30	11:10	11:50	11:50	11:30	11:50	11:30	9:10	9:20	9:00	9:00	9:20			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			18.6	21.2	23.9	30.9	33.0	31.8	20.5	14.3	10.2	6.3	7.0	11.5	33.0	6.3	19.1
水温			20.6	22.1	26.7	32.9	35.0	30.2	23.5	20.2	14.0	10.2	10.1	12.4	35.0	10.1	21.5
残留塩素	0.1以上		0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4
一般細菌	1mL中100個以下		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0.0	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.10	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.014			0.021			0.018			0.009	0.021	0.009	0.016
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.004	0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.019			0.029			0.022			0.012	0.029	0.012	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.007			0.007			0.010			0.007	0.010	0.007	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.004			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			0.009			<0.005			<0.005	0.009	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.08			0.09			0.07			0.05	0.09	0.05	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.7			5.6			4.7			4.6	5.6	4.6	4.9
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.7	5.5	5.2	6.2	5.2	5.2	6.4	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	6.4	4.8	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			27.9			30.5			22.0			26.1	30.5	22.0	26.6
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	0.01	7.74	7.77	7.88	7.69	7.73	7.66	7.57	7.74	7.70	7.65	7.68	7.71	7.88	7.57	7.71
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			83.5	86.4	85.7	93.5	85.9	87.5	65.5	67.7	69.7	68.9	70.6	75.7	93.5	65.5	78.4
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

大腸菌																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

管理目標設定項目結果 （四国中央市水道事業）

種別			原水	浄水	給水栓
採水地点			原水調整池	中田井浄水	七田
採水日			8月2日	8月2日	8月2日
採水時刻			9:30	13:20	12:00
	基準値 [mg/L]	定量下限値			
アンチモン及びその化合物	0.02	0.0002	0.0006	0.0006	0.0006
ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02	0.001	0.001	0.003	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	0.4	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸	0.6				
二酸化塩素	0.6				
ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001		0.002	0.001
抱水クロラール	0.02	0.001		0.006	0.005
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		<0.1	<0.1	
残留塩素	1	0.0		0.81	0.20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	0.1	27.4	26.6	29.8
マンガン及びその化合物	0.01	0.005	0.066	<0.005	<0.005
遊離炭酸	20	0.1	2.8	0.9	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	0.1	2.4	0.7	0.7
臭気強度(TON)	3	1	1	<1	<1
蒸発残留物	30以上200以下	1	55	67	83
濁度	1度以下	0.1	1.1	<0.1	<0.1
pH値	7.5程度		7.37	7.54	8.23
腐食性(ランゲリア指数)	—1程度以上極力0に		-1.0	-0.9	-0.2
従属栄養細菌	2000以下			検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	0.1	0.01	0.04	0.08	0.10
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	和として0.00005以下	0.000001	<0.000001		

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種　別		水 源														
採 水 地 点		翠波橋														
採 水 日						8月1日						2月6日		最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻						11:30						10:50				
	基準値[mg/L]	定量下限値														
気温						30.4						6.1		30.4	6.1	18.3
水温						27.3						4.3		27.3	4.3	15.8
カドミウム及びその化合物		0.0003				<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.00005				<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.002				<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ホウ素及びその化合物		0.01				0.02						0.01		0.02	0.01	0.02
亜鉛及びその化合物		0.01				<0.01						0.01		0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01				0.01						0.03		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物		0.03				0.06						0.07		0.07	0.06	0.07
銅及びその化合物		0.01				<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		1.0				2.8						2.5		2.8	2.5	2.7
マンガン及びその化合物		0.005				<0.005						0.030		0.030	<0.005	0.015
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		0.1				29.5						25.8		29.5	25.8	27.7
pH値		0.01				7.93						7.58		7.93	7.58	7.76
色度		0.5(度)				2.7						2.3		2.7	2.3	2.5
濁度		0.1(度)				0.4						1.1		1.1	0.4	0.8
独自検査項目																
電気伝導率						77.0						59.3		77.0	59.3	68.2
大腸菌群																
クリプトスポリジウム等																
大腸菌																
嫌気性芽胞菌																
クリプトスポリジウム																
ジアルジア																

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種　別		水 源														
採 水 地 点		小川橋														
採 水 日						8月1日						2月6日		最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻						11:00						10:20				
	基準値[mg/L]	定量下限値														
気温						31.9						5.6		31.9	5.6	18.8
水温						22.1						3.2		22.1	3.2	12.7
カドミウム及びその化合物		0.0003				<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.00005				<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.002				<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ホウ素及びその化合物		0.01				0.02						0.08		0.08	0.02	0.05
亜鉛及びその化合物		0.01				<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01				<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物		0.03				<0.03						<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		0.01				<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		1.0				2.5						4.5		4.5	2.5	3.5
マンガン及びその化合物		0.005				<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		0.1				32.6						68.4		68.4	32.6	50.5
pH値		0.01				7.78						7.76		7.78	7.76	7.77
色度		0.5(度)				1.8						<0.5		1.8	<0.5	0.9
濁度		0.1(度)				<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																
電気伝導率						89.9						165		165	89.9	127
大腸菌群																
クリプトスポリジウム等																
大腸菌																
嫌気性芽胞菌																
クリプトスポリジウム																
ジアルジア																

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種　別		水 源														
採 水 地 点		新池調整池														
採 水 日						8月1日				12月5日		2月6日		最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻						12:20						11:30				
	基準値[mg/L]	定量下限値														
気温						35.4						9.8		35.4	9.8	22.6
水温						24.6						6.3		24.6	6.3	15.5
カドミウム及びその化合物		0.0003				<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.00005				<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.001				<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.002				<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ホウ素及びその化合物		0.01				0.03						0.03		0.03	0.03	0.03
亜鉛及びその化合物		0.01				<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01				0.01						0.03		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物		0.03				0.12						0.23		0.23	0.12	0.18
銅及びその化合物		0.01				<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		1.0				4.2						4.4		4.4	4.2	4.3
マンガン及びその化合物		0.005				0.028						0.046		0.046	0.028	0.037
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		0.1				28.9						27.5		28.9	27.5	28.2
pH値		0.01				7.39						7.39		7.39	7.39	7.39
色度		0.5(度)				4.1						3.8		4.1	3.8	4.0
濁度		0.1(度)				0.7						1.8		1.8	0.7	1.3
独自検査項目																
電気伝導率						85.1						79.0		85.1	79.0	82.1
大腸菌群																
クリプトスポリジウム等																
大腸菌																
嫌気性芽胞菌																
クリプトスポリジウム						検出せず				検出せず				0	0	0
ジアルジア						検出せず				検出せず				0	0	0