水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			原水													
採水地点			原水調整池													
採水日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:40	10:50	9:10	9:45	9:15	9:10	9:00	10:00	9:10	9:20	9:00	9:20			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			14.0	22.1	21.0	29.2	26.8	29.5	19.0	16.3	11.5	7.4	6.0	8.5	29.5	6.0	17.6
水温			10.5	13.0	15.2	18.1	22.0	22.5	20.5	17.8	13.0	9.1	6.0	7.1	22.5	6.0	14.6
残留塩素	0.1以上																
一般細菌	1mL中100個以下		2	6	13	12	149	42	146	25	4	3	24	9	149	2	36
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	14	検出せず	検出せず	4.5	7.8	17	検出せず	7.8	23	4.5	23	検出せず	6.6
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005								<0.00005					-	-	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	0.007	<0.004	0.007	<0.004	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06															
クロロ酢酸	0.02	0.002															
クロロホルム	0.06	0.001															
ジクロロ酢酸	0.03	0.002															
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001															
臭素酸	0.01	0.001															
総トリハロメタン	0.1	0.001															
トリクロロ酢酸	0.03	0.002															
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001															
ブロモホルム	0.09	0.001															
ホルムアルデヒド	0.08	0.005															
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.07	0.03	0.05	0.03	0.02	0.09	0.02	0.04	0.02	0.03	0.12	0.07	0.12	0.02	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.16	0.11	0.06	0.08	0.23	0.13	0.07	0.07	0.20	0.50	0.60	0.31	0.60	0.06	0.21
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	1.9	2.1	2.5	2.3	2.2	1.5	1.2	2.7	1.8	2.1	3.1	2.1	3.1	1.2	2.1
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.060	0.029	0.028	0.052	0.100	0.057	0.034	0.027	0.096	0.099	0.065	0.085	0.100	0.027	0.061
塩化物イオン	200	0.4	2.7	2.4	2.7	2.4	2.1	2.0	2.0	1.9	2.2	2.4	3.9	3.0	3.9	1.9	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.7	27.0	24.9	24.1	24.7	16.6	17.7	24.6	23.5	25.2	26.3	27.0	27.7	16.6	24.1
蒸発残留物	500	1					30			41					41	30	36
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02								<0.02					-	-	<0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.002								<0.002					-	-	<0.002
フェノール類	0.005	0.0005								<0.0005					-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値	5.8～8.6	0.01	7.26	7.21	7.05	7.00	6.89	7.12	7.17	7.10	7.15	7.15	7.09	7.08	7.26	6.89	7.11
味	異常でないこと																
臭気	異常でないこと		微藻臭	微藻臭	異常なし	微藻臭	微藻臭	川藻臭	異常なし	微藻臭	微藻臭	異常なし	川藻臭	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	4.2	3.2	3.0	3.9	5.9	4.3	3.6	2.7	4.1	8.2	9.2	4.9	9.2	2.7	4.8
濁度	2(度)	0.1(度)	1.3	1.4	0.9	0.9	0.9	2.7	0.6	0.9	1.4	2.1	3.6	1.7	3.6	0.6	1.5
独自検査項目																	
電気伝導率			73.5	66.6	62.3	62.1	64.3	43.2	47.9	54.9	62.0	65.6	74.5	80.1	80.1	43.2	63.1
大腸菌群			33	240	220	63	540	≧2400	≧2400	110	220	7.8	23	23	≧2400	7.8	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌			0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
クリプトスポリジウム								検出せず					検出せず		検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア								検出せず					検出せず		検出せず	検出せず	検出せず

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			浄水														
採水地点			中田井浄水														
採水日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:40	13:10	13:10	11:20	12:30	11:50	11:00	13:10	13:10	11:30	13:10	12:40			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			22.0	18.6	20.3	20.2	20.1	21.7	20.4	20.0	18.5	5.0	10.3	14.8	22.0	5.0	17.7
水温			11.1	13.7	16.1	18.5	22.9	21.5	21.4	19.2	13.9	10.0	8.3	9.2	22.9	8.3	15.5
残留塩素	0.1以上		0.73	0.72	0.70	0.77	0.78	0.81	0.74	0.70	0.67	0.57	0.51	0.63	0.81	0.51	0.69
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005								<0.00005					−	−	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.004	0.007	0.012	0.013	0.003	0.016	0.013	0.010	0.007	0.006	0.003	0.004	0.016	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.003	0.005	0.004	0.009	0.010	0.011	0.008	0.007	0.005	0.003	0.003	0.004	0.011	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.005	0.010	0.015	0.016	0.005	0.018	0.016	0.013	0.009	0.009	0.006	0.006	0.018	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.004	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.002	<0.002	0.002	0.008	<0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	<0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.002
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.04	0.03	0.04	0.04	0.09	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	4.4	5.1	5.5	5.8	6.2	3.8	5.4	4.5	4.4	5.2	6.5	5.0	6.5	3.8	5.2
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	4.9	5.5	5.1	5.0	4.8	5.8	4.5	4.5	4.7	5.8	7.9	5.9	7.9	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	28.8	27.5	25.6	24.3	24.5	15.8	19.4	23.7	24.7	24.5	27.9	29.4	29.4	15.8	24.7
蒸発残留物	500	1					40			32					40	32	36
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02								<0.02					−	−	<0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.002								<0.002					−	−	<0.002
フェノール類	0.005	0.0005								<0.0005					−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.62	7.82	7.57	7.58	7.51	7.42	7.62	7.40	7.47	7.57	7.54	7.73	7.82	7.40	7.57
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			83.3	81.5	71.1	74.9	86.0	58.2	61.4	67.1	73.7	79.9	86.0	85.4	86.0	58.2	75.7
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種　別			処理過程水													
採 水 地 点			沈澱水													
採 水 日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻			11:40	13:10	13:10	11:20	12:30	11:50	11:00	13:10	13:10	11:30	13:10	12:40			
	基準値 [mg/L]	定量下限値															
気温			22.0	18.6	20.3	20.2	20.1	21.7	20.4	20.0	18.5	5.0	10.3	14.8	22.0	5.0	17.7
水温			11.9	14.3	17.0	19.3	23.0	22.3	21.8	19.6	13.9	10.0	8.8	9.9	23.0	8.8	16.0
大腸菌																	
アルミニウム及びその化合物		0.01	0.18	0.17	0.13	0.10	0.10	0.15	0.15	0.12	0.14	0.20	0.19	0.17	0.20	0.10	0.15
鉄及びその化合物		0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03
マンガン及びその化合物		0.005	0.019	<0.005	<0.005	0.019	0.050	0.018	0.019	0.005	0.070	0.062	0.045	0.033	0.070	<0.005	0.028
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.5	<0.3	0.3
pH値		0.01	7.27	7.27	7.13	7.20	6.90	7.16	7.28	7.12	7.13	7.21	7.20	7.27	7.28	6.90	7.18
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度		0.5(度)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6	1.1	<0.5	0.6	0.9	1.1	1.2	1.2	<0.5	0.6
濁度		0.1(度)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			77.5	74.6	66.5	69.3	71.4	54.9	57.1	62.2	67.3	73.2	81.2	86.7	86.7	54.9	70.2
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種　別			処理過程水													
採 水 地 点			上澄水返送水													
採 水 日			4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	最大値	最小値	平均値
採 水 時 刻			9:30	9:00	9:00	9:20	9:00	9:00	8:50	9:10	9:00	9:00	8:50	9:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			14.0	17.2	21.0	29.0	31.0	29.5	19.0	16.0	11.5	7.4	6.0	8.5	31.0	6.0	17.5
水温			12.0	14.0	18.0	20.0	24.5	23.8	22.0	19.0	13.5	10.4	7.0	9.2	24.5	7.0	16.1
大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	49	130	4.5	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	130	検出せず	15
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.56	0.30	0.31	0.28	0.33	0.31	0.38	0.38	0.35	0.18	0.35	0.32	0.56	0.18	0.34
鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	0.04	0.06	<0.03	<0.03
マンガン及びその化合物	0.050	0.005	0.065	0.049	0.051	0.059	0.157	0.035	0.269	0.057	0.115	0.064	0.088	0.115	0.269	0.035	0.094
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値	5.8～8.6	0.01	7.43	7.32	7.40	7.29	7.19	7.16	7.33	7.26	7.22	7.34	7.40	7.20	7.43	7.16	7.30
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	2.8	1.6	0.9	1.8	5.9	2.4	3.4	1.9	2.9	2.4	4.3	4.3	5.9	0.9	2.9
濁度	2(度)	0.1(度)	1.4	1.0	0.8	1.4	1.8	1.4	1.0	1.3	1.3	1.1	1.8	1.7	1.8	0.8	1.3
独自検査項目																	
電気伝導率			85.0	84.3	82.4	76.4	81.7	64.0	66.5	67.7	75.4	79.9	88.0	177	177	64.0	85.7
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			丸山														
採水日			4月4日	5月16日	6月13日	7月4日	8月14日	9月11日	10月3日	11月14日	12月13日	1月9日	2月14日	3月11日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:20	9:00	9:50	9:50	9:10	9:50	9:00	9:00	8:50	9:10	9:00	9:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			14.9	22.0	24.6	26.2	27.0	24.2	21.6	13.2	8.0	3.6	10.1	9.3	27.0	3.6	17.1
水温			17.1	21.9	21.8	27.0	28.7	28.2	27.2	17.3	11.4	7.8	9.4	11.5	28.7	7.8	19.1
残留塩素	0.1以上		0.46	0.45	0.26	0.27	0.33	0.37	0.33	0.43	0.37	0.45	0.37	0.39	0.46	0.26	0.37
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.01			<0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.11	0.10	0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.006			0.024			0.019			0.012			0.024	0.006	0.015
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.003			<0.002			0.003			<0.002			0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.008			0.029			0.023			0.018			0.029	0.008	0.020
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.005			0.012			0.009			0.003			0.012	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.002			0.005			0.004			0.005			0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			0.009			<0.005			<0.005			0.009	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.06			0.08			0.04			0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.1			4.6			4.9			5.3			5.3	4.6	5.0
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.1	5.1	4.9	6.5	5.6	4.7	4.1	4.6	5.8	7.5	6.1	7.5	4.1	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	29.8			23.5			18.3			26.6			29.8	18.3	24.6
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.64	7.62	7.53	7.57	7.62	7.43	7.66	7.58	7.59	7.40	7.48	7.52	7.66	7.40	7.55
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			82.7	78.7	73.9	74.3	72.9	59.4	60.3	82.6	71.7	80.1	86.2	98.0	98.0	59.4	76.7
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			豊岡														
採水日			4月4日	5月16日	6月13日	7月4日	8月14日	9月11日	10月3日	11月14日	12月13日	1月9日	2月14日	3月11日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:40	9:40	10:30	10:30	9:50	10:40	10:00	9:50	9:10	10:30	10:00	10:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			14.2	20.8	26.1	26.4	29.0	27.7	22.9	12.9	10.7	4.0	11.0	8.4	29.0	4.0	17.8
水温			13.8	20.1	22.9	25.5	29.6	28.6	27.8	19.4	16.4	10.5	10.9	10.1	29.6	10.1	19.6
残留塩素	0.1以上		0.50	0.42	0.28	0.29	0.22	0.32	0.29	0.33	0.52	0.35	0.36	0.28	0.52	0.22	0.35
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.01			<0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.10	0.07	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.008			0.024			0.023			0.013			0.024	0.008	0.017
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.011			0.029			0.028			0.019			0.029	0.011	0.022
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.006			0.007			0.010			0.003			0.010	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.003			0.005			0.005			0.005			0.005	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			0.02			0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.04			0.05			0.08			0.03			0.08	0.03	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			0.08			0.08	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	4.3			4.2			4.8			5.0			5.0	4.2	4.6
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	4.9	5.2	5.1	5.0	5.6	5.6	4.7	4.1	4.5	5.6	7.6	6.1	7.6	4.1	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.7			22.4			19.0			26.3			27.7	19.0	23.9
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.69	7.68	7.65	7.56	7.70	7.55	7.75	7.73	7.67	7.54	7.56	7.64	7.75	7.54	7.64
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			82.9	79.2	77.0	75.2	79.6	61.1	61.8	76.6	74.5	75.8	90.8	90.5	90.8	61.1	77.1
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			山田														
採水日			4月4日	5月16日	6月13日	7月4日	8月14日	9月11日	10月3日	11月14日	12月13日	1月9日	2月14日	3月11日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:00	9:50	10:50	10:50	10:20	11:00	10:20	10:10	10:00	10:50	10:20	10:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			14.3	21.2	25.4	24.9	29.0	26.5	23.7	14.1	11.5	4.5	11.4	8.0	29.0	4.5	17.9
水温			12.8	17.1	20.1	22.5	25.5	25.5	25.0	19.4	14.3	10.2	9.6	10.1	25.5	9.6	17.7
残留塩素	0.1以上		0.64	0.61	0.45	0.51	0.42	0.50	0.49	0.55	0.58	0.51	0.50	0.52	0.64	0.42	0.52
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.01			<0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	<0.06	0.07	0.09	0.11	0.11	0.11	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.006			0.020			0.020			0.011			0.020	0.006	0.014
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.005			0.004			0.005			<0.002			0.005	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.008			0.024			0.024			0.017			0.024	0.008	0.018
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.005			0.012			0.010			0.003			0.012	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.002			0.004			0.004			0.005			0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.04			0.07			0.08			0.03			0.08	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	4.6			5.7			5.0			5.4			5.7	4.6	5.2
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.0	5.1	5.0	6.5	5.5	4.7	4.1	4.6	5.9	7.0	6.0	7.0	4.1	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.9			25.0			18.9			25.7			27.9	18.9	24.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.68	7.66	7.60	7.56	7.53	7.55	7.70	7.70	7.64	7.54	7.59	7.74	7.74	7.53	7.62
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			83.1	79.0	76.4	83.1	69.2	59.4	63.6	70.0	75.5	80.3	88.2	86.4	88.2	59.4	76.2
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓													
採水地点			中之庄													
採水日			4月4日	5月16日	6月13日	7月4日	8月14日	9月11日	10月3日	11月14日	12月13日	1月9日	2月14日	3月11日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:10	9:20	10:10	10:10	9:30	10:20	9:30	9:30	9:40	9:40	9:30	9:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			13.4	20.0	24.1	26.1	29.0	26.9	23.7	12.9	11.2	3.0	10.5	7.9	29.0	3.0	17.4
水温			14.9	19.1	20.3	22.9	26.4	26.3	25.6	19.4	13.9	12.2	11.8	12.2	26.4	11.8	18.8
残留塩素	0.1以上		0.63	0.59	0.46	0.51	0.46	0.50	0.55	0.56	0.41	0.52	0.51	0.52	0.63	0.41	0.52
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.01			<0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.006			0.019			0.019			0.010			0.019	0.006	0.014
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.003			0.004			0.006			<0.002			0.006	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.008			0.023			0.023			0.015			0.023	0.008	0.017
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.005			0.012			0.009			0.003			0.012	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.002			0.004			0.004			0.004			0.004	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			0.007			<0.005			<0.005			0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.06			0.07			0.03			0.07	0.03	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.5			4.6			4.8			5.5			5.5	4.6	5.1
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.0	5.1	5.0	6.8	5.4	4.8	4.1	4.6	5.8	6.8	6.0	6.8	4.1	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	30.1			23.8			19.2			26.6			30.1	19.2	24.9
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.69	7.64	7.62	7.57	7.52	7.57	7.73	7.72	7.65	7.60	7.62	7.75	7.75	7.52	7.64
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			84.1	78.5	76.7	75.9	72.0	59.5	61.6	71.0	76.1	79.9	87.8	90.2	90.2	59.5	76.1
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			横尾														
採水日			4月4日	5月16日	6月13日	7月4日	8月14日	9月11日	10月3日	11月14日	12月13日	1月9日	2月14日	3月11日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:20	10:10	11:00	11:10	10:30	11:20	10:40	10:30	10:20	11:00	10:40	10:40			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.6	21.3	22.7	24.7	26.7	24.6	21.5	12.0	9.5	4.0	11.5	7.4	26.7	4.0	17.0
水温			13.8	16.5	19.8	22.6	27.4	26.0	20.8	12.5	12.3	5.5	7.5	9.4	27.4	5.5	16.2
残留塩素	0.1以上		0.50	0.43	0.32	0.28	0.25	0.38	0.31	0.38	0.41	0.41	0.44	0.47	0.50	0.25	0.38
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.01			<0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.10	0.07	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.007			0.023			0.018			0.012			0.023	0.007	0.015
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	<0.002			<0.002			0.003			<0.002			0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.009			0.028			0.022			0.018			0.028	0.009	0.019
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.006			0.013			0.011			0.003			0.013	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.002			0.005			0.004			0.005			0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			0.006			<0.005			<0.005			0.006	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.06			0.08			0.04			0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.2			4.4			4.8			5.3			5.3	4.4	4.9
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.2	5.1	4.9	5.6	5.6	4.8	4.1	4.5	5.6	7.6	6.1	7.6	4.1	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	29.0			23.9			19.3			27.1			29.0	19.3	24.8
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.69	7.62	7.62	7.57	7.52	7.58	7.68	7.73	7.66	7.61	7.56	7.72	7.73	7.52	7.63
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			83.1	80.0	77.5	74.6	79.2	60.2	60.2	70.6	74.4	80.6	90.7	89.5	90.7	60.2	76.7
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			中田井														
採水日			4月4日	5月16日	6月13日	7月4日	8月14日	9月11日	10月3日	11月14日	12月13日	1月9日	2月14日	3月11日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			11:40	10:30	11:20	11:20	10:50	11:40	11:00	10:50	10:40	11:30	11:10	11:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			22.0	19.4	18.6	20.2	20.1	20.6	20.4	18.5	20.3	5.0	13.7	9.8	22.0	5.0	17.4
水温			15.1	18.6	20.6	23.3	27.5	25.5	25.4	19.0	14.9	10.5	10.7	12.0	27.5	10.5	18.6
残留塩素	0.1以上		0.72	0.60	0.47	0.48	0.38	0.47	0.46	0.54	0.49	0.69	0.50	0.42	0.72	0.38	0.52
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			0.02			<0.01			0.01			0.02	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.11	0.11	0.11	0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.006			0.018			0.013			0.011			0.018	0.006	0.012
ジクロロ酢酸	0.03	0.002	0.005			0.003			0.006			<0.002			0.006	<0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.008			0.022			0.016			0.017			0.022	0.008	0.016
トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.005			0.006			0.010			0.003			0.010	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.002			0.004			0.003			0.005			0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	0.05			0.06			0.08			0.03			0.08	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0	5.1			4.8			4.8			5.4			5.4	4.8	5.0
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.1	5.1	5.0	6.3	5.6	4.8	4.0	4.6	5.7	7.1	6.1	7.1	4.0	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	29.1			24.0			19.3			26.6			29.1	19.3	24.8
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.67	7.43	7.55	7.58	7.51	7.53	7.65	7.68	7.60	7.59	7.36	7.74	7.74	7.36	7.57
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			83.2	79.2	76.3	74.8	73.6	59.5	60.7	69.8	75.2	80.2	89.2	96.0	96.0	59.5	76.5
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			山口														
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月21日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:00	9:10	8:50	9:00	9:00	9:10	9:00	9:40	9:00	9:10	9:00	9:40			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			16.8	16.0	23.3	27.9	25.8	25.0	20.0	16.7	11.6	4.9	5.6	6.2	27.9	4.9	16.7
水温			15.2	17.0	21.9	25.7	26.8	25.0	22.4	20.5	13.7	7.1	6.7	12.3	26.8	6.7	17.9
残留塩素	0.1以上		0.52	0.51	0.33	0.41	0.20	0.41	0.38	0.35	0.40	0.25	0.31	0.31	0.52	0.20	0.37
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.09	0.12	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.010			0.007			0.015			0.006		0.015	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		0.002			<0.002			0.003			<0.002		0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.015			0.009			0.020			0.010		0.020	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.007			0.013			0.008			0.004		0.013	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.004			<0.001			0.005			0.003		0.005	<0.001	0.003
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.07			0.06			0.03		0.07	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.0			6.1			4.7			5.6		6.1	4.7	5.4
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	5.5	4.8	4.6	4.6	6.4	6.9	6.0	6.9	4.6	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		28.6			25.1			23.5			27.7		28.6	23.5	26.2
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.69	7.59	7.49	7.58	7.56	7.55	7.53	7.68	7.45	7.59	7.45	7.63	7.69	7.45	7.57
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.3	82.1	75.4	90.5	80.9	58.6	64.9	68.1	72.6	84.0	83.7	120	120	58.6	80.5
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			三角寺														
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月21日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:20	9:30	9:10	9:10	9:40	9:20	9:30	10:00	9:20	9:30	9:30	10:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			15.2	17.1	22.3	29.7	25.3	27.4	18.5	16.2	14.3	2.8	4.5	6.7	29.7	2.8	16.7
水温			14.3	17.0	20.6	27.5	26.2	25.7	21.1	19.0	12.6	8.4	7.9	9.1	27.5	7.9	17.5
残留塩素	0.1以上		0.72	0.65	0.48	0.38	0.32	0.41	0.42	0.52	0.53	0.73	0.72	0.72	0.73	0.32	0.55
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.07	0.07	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.10	0.08	0.07	<0.06	0.06	0.14	<0.06	0.09
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.012			0.014			0.018			0.007		0.018	0.007	0.013
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		0.003			<0.002			<0.002			0.004		0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.017			0.016			0.022			0.012		0.022	0.012	0.017
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.008			0.013			0.009			0.004		0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.004			<0.001			0.004			0.004		0.004	<0.001	0.003
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			0.008			<0.005			<0.005		0.008	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.05			0.06			0.06			0.03		0.06	0.03	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.4			5.1			4.6			6.1		6.1	4.6	5.3
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.3	6.0	5.3	5.3	5.1	6.2	5.0	4.9	4.8	6.2	7.1	6.3	7.1	4.8	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		29.7			25.6			23.9			28.8		29.7	23.9	27.0
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.65	7.77	7.60	7.59	7.60	7.50	7.80	7.89	7.56	7.70	7.56	7.68	7.89	7.50	7.66
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			86.7	86.3	77.5	78.7	82.0	61.2	64.9	71.4	74.7	83.1	88.4	88.0	88.4	61.2	78.6
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓													
採水地点			東金川													
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月21日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:30	9:50	9:30	9:30	9:50	9:50	9:50	10:20	9:40	9:50	10:00	10:20			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			16.2	17.2	24.7	31.8	26.4	28.3	21.2	18.4	12.5	5.6	7.1	7.7	31.8	5.6	18.1
水温			14.8	18.3	21.5	25.3	28.4	26.1	23.2	20.0	13.7	8.4	9.5	11.3	28.4	8.4	18.4
残留塩素	0.1以上		0.53	0.50	0.39	0.40	0.34	0.37	0.40	0.41	0.42	0.52	0.38	0.48	0.53	0.34	0.43
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.010			0.008			0.015			0.005		0.015	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			0.002			<0.002			0.003		0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.014			0.009			0.020			0.009		0.020	0.009	0.013
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.003			0.014			0.009			0.003		0.014	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.003			<0.001			0.005			0.003		0.005	<0.001	0.003
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			0.007			<0.005			<0.005		0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.08			0.06			0.03		0.08	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.0			6.5			4.4			6.2		6.5	4.4	5.5
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.5	5.1	5.1	4.9	5.5	4.8	4.6	4.7	6.4	7.0	5.9	7.0	4.6	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		29.5			25.0			23.1			28.3		29.5	23.1	26.5
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.72	7.76	7.56	7.58	7.62	7.54	7.71	7.75	7.57	7.68	7.62	7.69	7.76	7.54	7.65
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.0	82.1	76.8	78.3	81.9	59.3	67.1	69.7	75.0	84.1	89.1	87.6	89.1	59.3	78.0
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			平山														
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月21日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:40	10:00	9:40	9:40	10:10	10:00	10:00	10:40	9:50	10:00	10:20	10:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			15.8	18.4	22.4	31.7	26.3	28.7	20.8	19.4	12.5	6.2	7.2	9.5	31.7	6.2	18.2
水温			15.8	19.8	22.4	26.3	29.4	27.3	23.4	20.6	13.8	9.0	9.3	12.9	29.4	9.0	19.2
残留塩素	0.1以上		0.43	0.45	0.25	0.30	0.27	0.37	0.38	0.35	0.38	0.43	0.45	0.44	0.45	0.25	0.38
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	<0.06	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.012			0.007			0.014			0.007		0.014	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.017			0.008			0.017			0.012		0.017	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.007			0.013			0.009			0.004		0.013	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.004			<0.001			0.003			0.004		0.004	<0.001	0.003
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.05			0.09			0.06			0.04		0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.1			6.6			5.1			7.0		7.0	5.1	6.0
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.7	5.1	5.2	5.0	5.8	5.0	4.7	4.6	5.8	6.9	6.1	6.9	4.6	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		30.4			26.6			24.8			29.6		30.4	24.8	27.9
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.75	7.65	7.56	7.62	7.62	7.54	7.76	7.72	7.58	7.70	7.65	7.68	7.76	7.54	7.65
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			84.5	86.7	77.2	78.0	82.1	61.4	65.0	71.3	75.4	82.8	88.7	87.7	88.7	61.4	78.4
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別		給水栓															
採水地点		西ノ尾															
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月22日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:00	10:20	9:50	9:50	10:20	10:10	10:10	11:00	10:00	10:20	10:40	10:50			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			12.9	11.8	21.7	30.2	25.6	25.8	19.9	15.9	12.4	3.3	6.4	10.0	30.2	3.3	16.3
水温			13.9	16.5	21.9	25.8	26.9	24.7	20.8	17.1	12.1	6.5	7.4	8.7	26.9	6.5	16.9
残留塩素	0.1以上		0.52	0.44	0.29	0.37	0.28	0.40	0.38	0.37	0.41	0.51	0.47	0.43	0.52	0.28	0.41
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	0.13	0.13	0.12	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.011			0.006			0.014			0.005		0.014	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.016			0.007			0.018			0.009		0.018	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.008			0.013			0.009			0.004		0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.004			<0.001			0.004			0.003		0.004	<0.001	0.003
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.08			0.07			0.03		0.08	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.2			6.1			4.9			5.8		6.1	4.9	5.5
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.6	5.2	5.1	5.1	5.7	4.9	4.7	4.9	6.3	6.9	6.0	6.9	4.7	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		29.5			26.3			25.0			27.4		29.5	25.0	27.1
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.80	7.77	7.57	7.61	7.64	7.60	7.71	7.84	7.59	7.69	7.64	7.67	7.84	7.57	7.68
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.4	86.1	77.8	78.9	83.1	61.6	66.1	70.7	76.6	85.5	89.1	89.0	89.1	61.6	79.2
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			合路														
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月21日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:20	10:30	10:10	10:10	10:50	10:30	10:20	11:20	10:20	10:40	11:10	11:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			14.8	16.8	21.9	29.0	26.7	27.2	21.5	18.9	13.1	7.0	6.7	8.7	29.0	6.7	17.7
水温			15.6	17.7	21.3	25.8	27.4	27.3	23.7	20.5	14.1	9.9	9.3	11.6	27.4	9.3	18.7
残留塩素	0.1以上		0.51	0.44	0.24	0.20	0.20	0.31	0.29	0.28	0.32	0.50	0.39	0.41	0.51	0.20	0.34
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.01			0.02			0.02		0.02	0.01	0.02
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.014			0.013			0.021			0.007		0.021	0.007	0.014
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0.003		0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.019			0.014			0.028			0.012		0.028	0.012	0.018
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.008			0.013			0.009			0.004		0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.004			<0.001			0.006			0.004		0.006	<0.001	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.09			0.06			0.03		0.09	0.03	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			0.03			<0.03		0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		5.6			6.4			4.4			6.0		6.4	4.4	5.6
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.6	5.1	5.1	5.1	6.0	5.0	4.7	4.7	6.0	6.6	6.1	6.6	4.7	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		29.9			27.6			25.7			28.2		29.9	25.7	27.9
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.85	7.79	7.67	8.02	7.99	7.80	7.97	7.82	7.65	7.76	7.69	7.70	8.02	7.65	7.81
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			84.4	87.4	78.2	79.1	84.0	63.1	67.5	69.4	76.4	83.7	88.7	88.3	88.7	63.1	79.2
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			中通														
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月21日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:30	10:50	10:20	10:20	11:00	10:40	10:40	11:40	10:40	11:00	11:30	11:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			14.7	17.2	23.2	27.7	26.3	25.4	20.9	18.2	11.9	5.1	7.3	9.9	27.7	5.1	17.3
水温			14.2	17.6	22.0	26.0	26.5	26.1	21.3	18.5	12.0	7.2	6.4	8.6	26.5	6.4	17.2
残留塩素	0.1以上		0.33	0.33	0.18	0.22	0.18	0.27	0.20	0.35	0.36	0.73	0.69	0.49	0.73	0.18	0.36
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.07	0.07	0.10	0.11	0.16	0.17	0.15	0.14	0.10	0.08	0.07	0.07	0.17	0.07	0.11
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.016			0.017			0.022			0.011		0.022	0.011	0.017
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0.004		0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.002			0.001			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.023			0.018			0.028			0.016		0.028	0.016	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.008			0.015			0.010			0.005		0.015	0.005	0.010
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.005			<0.001			0.005			0.004		0.005	<0.001	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			0.05			<0.01			0.02		0.05	<0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.07			0.05			0.03		0.07	0.03	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03		0.04			0.15			<0.03			0.04		0.15	<0.03	0.06
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		6.1			6.2			4.5			6.0		6.2	4.5	5.7
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.8	5.2	5.3	5.5	6.7	5.2	4.2	4.7	5.7	6.7	6.4	6.7	4.2	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		31.8			26.6			25.2			29.2		31.8	25.2	28.2
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.93	7.93	7.92	8.20	8.21	8.20	8.42	7.98	7.74	7.90	7.84	7.86	8.42	7.74	8.01
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	0.9	1.0	2.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	2.0	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			83.0	91.4	80.9	90.3	85.5	66.6	68.1	73.9	76.6	82.5	89.7	91.4	91.4	66.6	81.7
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			七田														
採水日			4月10日	5月9日	6月14日	7月12日	8月8日	9月12日	10月10日	11月7日	12月15日	1月16日	2月6日	3月21日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:50	11:10	10:50	10:40	11:30	11:00	11:00	12:00	11:00	11:30	11:50	11:50			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			15.8	16.4	22.3	27.8	26.6	26.7	19.3	21.1	16.8	3.9	10.6	10.3	27.8	3.9	18.1
水温			15.7	19.0	19.9	23.6	26.7	26.0	21.8	20.6	15.2	9.8	10.9	13.1	26.7	9.8	18.5
残留塩素	0.1以上		0.53	0.38	0.30	0.37	0.28	0.37	0.21	0.31	0.42	0.24	0.45	0.57	0.57	0.21	0.37
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01		0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.08	0.07	0.10	0.11	0.17	0.17	0.15	0.14	0.09	0.08	0.07	0.06	0.17	0.06	0.11
クロロ酢酸	0.02	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001		0.018			0.020			0.022			0.007		0.022	0.007	0.017
ジクロロ酢酸	0.03	0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0.003		0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001		0.002			0.001			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001
臭素酸	0.01	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001		0.025			0.021			0.027			0.011		0.027	0.011	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002		0.008			0.015			0.010			0.005		0.015	0.005	0.010
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001		0.005			<0.001			0.004			0.003		0.005	<0.001	0.003
ブロモホルム	0.09	0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01		0.06			0.09			0.06			0.04		0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03			<0.03			<0.03			0.05		0.05	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0		6.0			6.8			4.8			6.0		6.8	4.8	5.9
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.3	5.5	5.2	5.4	5.3	6.6	5.3	4.9	4.6	5.6	6.6	6.3	6.6	4.6	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		31.8			27.2			24.3			28.7		31.8	24.3	28.0
蒸発残留物	500	1					41								-	-	41
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.92	7.97	7.99	8.18	8.25	8.24	7.90	8.08	7.90	7.86	7.79	7.88	8.25	7.79	8.00
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.2	88.4	80.1	80.4	86.0	66.3	67.6	73.8	77.3	83.6	88.9	89.7	89.7	66.3	80.6
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			中下														
採水日			4月11日	5月17日	6月6日	7月10日	8月21日	9月5日	10月11日	11月15日	12月5日	1月17日	2月15日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:30	9:30	9:40	9:50	9:40	9:40	9:40	9:30	10:00	9:30	9:40	10:20			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			17.8	23.2	22.2	27.1	30.0	29.2	21.7	12.3	10.0	1.2	13.7	12.8	30.0	1.2	18.4
水温			17.2	24.3	23.6	27.7	30.1	34.3	26.6	19.2	13.5	5.8	14.3	13.4	34.3	5.8	20.8
残留塩素	0.1以上		0.42	0.32	0.25	0.21	0.15	0.33	0.32	0.26	0.20	0.48	0.35	0.35	0.48	0.15	0.30
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.07	0.10	0.09	0.14	0.14	0.10	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.024			0.029			0.016			0.009	0.029	0.009	0.020
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.029			0.033			0.020			0.014	0.033	0.014	0.024
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.012			0.014			0.009			0.004	0.014	0.004	0.010
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.005			0.004			0.004			0.004	0.005	0.004	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0.010	0.010	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.07			0.09			0.05			0.04	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			5.1			5.3			4.9			5.4	5.4	4.9	5.2
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.3	5.0	5.1	6.6	6.5	5.3	4.5	4.7	6.3	7.8	6.2	7.8	4.5	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			25.8			15.6			25.3			28.6	28.6	15.6	23.8
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.79	7.74	7.61	7.74	7.90	7.59	7.91	7.69	7.54	7.60	7.69	7.70	7.91	7.54	7.71
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.7	82.0	76.4	87.1	73.4	62.2	66.3	71.2	74.1	83.8	92.3	102	102	62.2	79.7
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			石ノ口														
採水日			4月11日	5月17日	6月6日	7月10日	8月21日	9月5日	10月11日	11月15日	12月5日	1月17日	2月15日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:50	9:50	10:00	10:20	10:00	10:00	10:00	10:00	10:30	10:00	10:10	10:40			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			19.3	24.7	21.2	28.2	32.2	29.9	23.8	12.4	9.8	6.0	14.3	13.9	32.2	6.0	19.6
水温			17.3	19.1	21.3	25.0	28.2	27.4	24.6	19.2	16.7	12.4	14.4	15.8	28.2	12.4	20.1
残留塩素	0.1以上		0.52	0.57	0.40	0.40	0.32	0.60	0.45	0.56	0.45	0.52	0.48	0.46	0.60	0.32	0.48
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.07	0.07	0.10	0.08	0.15	0.13	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.019			0.024			0.012			0.007	0.024	0.007	0.016
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			0.004			0.002			<0.002	0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.023			0.028			0.015			0.011	0.028	0.011	0.019
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.009			0.013			0.007			0.004	0.013	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0.007	0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.08			0.12			0.05			0.04	0.12	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			5.3			7.1			4.4			4.8	7.1	4.4	5.4
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.2	5.1	5.1	6.9	6.0	5.3	4.5	4.7	6.4	7.2	6.0	7.2	4.5	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			24.4			17.2			24.6			27.5	27.5	17.2	23.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.73	7.66	7.67	7.69	7.93	7.60	7.68	7.59	7.55	7.59	7.64	7.72	7.93	7.55	7.67
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			90.5	80.4	76.2	77.7	67.8	61.3	68.0	71.0	73.7	86.1	89.7	87.1	90.5	61.3	77.5
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			切山														
採水日			4月11日	5月17日	6月6日	7月10日	8月21日	9月5日	10月11日	11月15日	12月5日	1月17日	2月15日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:10	10:10	10:20	10:30	10:20	10:20	10:20	10:10	11:00	10:20	10:30	11:10			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			19.5	25.0	18.7	28.3	30.6	29.3	20.5	12.4	7.8	6.8	9.6	14.6	30.6	6.8	18.6
水温			17.0	20.1	20.6	25.4	28.3	28.0	23.2	18.9	10.0	7.4	14.7	12.6	28.3	7.4	18.9
残留塩素	0.1以上		0.82	0.83	0.54	0.51	0.43	0.70	0.59	0.54	0.46	0.58	0.68	0.57	0.83	0.43	0.60
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.16	0.13	0.09	0.10	0.07	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	0.08
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.021			0.024			0.013			0.008	0.024	0.008	0.017
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			0.004			0.002			<0.002	0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.025			0.028			0.016			0.013	0.028	0.013	0.021
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.012			0.013			0.008			0.004	0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.004			0.004			0.003			0.004	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0.007	0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.07			0.06			0.04			0.04	0.07	0.04	0.05
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			5.1			3.9			4.6			5.6	5.6	3.9	4.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.4	5.3	5.2	5.2	7.0	6.2	5.4	4.6	4.9	6.6	7.5	6.1	7.5	4.6	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			24.6			15.2			24.7			29.5	29.5	15.2	23.5
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.73	7.66	7.67	7.69	7.84	7.61	7.68	7.63	7.58	7.65	7.64	7.72	7.84	7.58	7.68
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			86.3	80.5	75.0	77.8	66.2	60.5	67.4	70.4	74.2	86.6	89.1	86.6	89.1	60.5	76.7
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			山田井														
採水日			4月11日	5月17日	6月6日	7月10日	8月21日	9月5日	10月11日	11月15日	12月5日	1月17日	2月15日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:20	10:30	10:40	11:00	10:40	10:40	10:30	10:30	11:20	10:50	10:50	11:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			21.3	28.4	20.6	26.8	34.0	33.2	21.6	17.7	9.8	8.7	14.8	13.1	34.0	8.7	20.8
水温			18.2	21.7	21.4	25.2	29.1	29.5	26.3	19.6	16.7	13.3	13.3	14.5	29.5	13.3	20.7
残留塩素	0.1以上		0.48	0.45	0.30	0.36	0.31	0.33	0.25	0.42	0.24	0.40	0.34	0.42	0.48	0.24	0.36
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.13	0.11	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.023			0.026			0.013			0.008	0.026	0.008	0.018
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			0.004			<0.002			<0.002	0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.028			0.030			0.016			0.013	0.030	0.013	0.022
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.009			0.013			0.007			0.004	0.013	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.005			0.004			0.003			0.004	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0.005	0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.07			0.08			0.04			0.04	0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			5.0			4.7			4.2			5.2	5.2	4.2	4.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.1	5.1	5.1	5.0	6.9	5.9	5.2	4.4	4.6	6.5	7.4	6.0	7.4	4.4	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			25.1			15.0			24.5			28.8	28.8	15.0	23.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.69	7.62	7.64	7.68	7.70	7.57	7.65	7.65	7.61	7.65	7.62	7.71	7.71	7.57	7.65
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.3	80.8	74.1	77.1	65.3	59.4	66.5	70.0	73.4	86.9	90.4	86.5	90.4	59.4	76.3
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			二名														
採水日			4月11日	5月17日	6月6日	7月10日	8月21日	9月5日	10月11日	11月15日	12月5日	1月17日	2月15日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:50	10:50	11:10	11:20	11:00	11:10	11:00	11:00	11:50	11:20	11:20	12:00			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			15.3	22.9	20.8	25.8	31.3	30.5	22.6	16.7	10.3	6.1	13.5	12.4	31.3	6.1	19.0
水温			17.2	21.5	24.4	26.0	30.4	29.8	25.1	19.1	15.5	11.0	12.0	12.5	30.4	11.0	20.4
残留塩素	0.1以上		0.52	0.50	0.31	0.37	0.32	0.27	0.36	0.40	0.20	0.49	0.36	0.42	0.52	0.20	0.38
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.13	0.11	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.022			0.024			0.012			0.007	0.024	0.007	0.016
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			0.003			<0.002			<0.002	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.027			0.028			0.015			0.011	0.028	0.011	0.020
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.010			0.013			0.007			0.004	0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.005			0.004			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0.006	0.006	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.06			0.09			0.05			0.04	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.4			5.2			4.3			4.9	5.2	4.3	4.7
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.1	5.0	5.0	6.9	6.0	5.2	4.5	4.6	6.5	7.1	6.0	7.1	4.5	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			24.4			16.7			24.6			28.2	28.2	16.7	23.5
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.71	7.65	7.63	7.68	7.74	7.56	7.65	7.67	7.66	7.63	7.63	7.70	7.74	7.56	7.66
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.7	81.4	75.0	77.1	66.4	59.9	63.9	70.4	73.9	86.2	89.4	89.3	89.4	59.9	76.6
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			給水栓														
採水地点			三島朝日														
採水日			4月11日	5月17日	6月6日	7月10日	8月21日	9月5日	10月11日	11月15日	12月5日	1月17日	2月15日	3月14日	最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:00	11:10	9:10	9:30	9:10	9:00	9:00	8:50	9:20	9:00	9:10	9:30			
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			16.5	23.4	22.0	26.4	30.4	28.0	20.3	13.0	10.0	4.2	12.4	11.9	30.4	4.2	18.2
水温			17.8	24.4	26.1	28.8	31.7	29.2	25.6	18.8	13.4	9.9	11.0	12.9	31.7	9.9	20.8
残留塩素	0.1以上		0.46	0.47	0.35	0.38	0.31	0.40	0.39	0.57	0.42	0.49	0.42	0.44	0.57	0.31	0.43
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.13	0.12	0.08	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.019			0.023			0.013			0.007	0.023	0.007	0.016
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			<0.002			0.003			<0.002			<0.002	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.023			0.027			0.016			0.010	0.027	0.010	0.019
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.011			0.013			0.007			0.002	0.013	0.002	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0.007	0.007	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			0.07			0.09			0.04			0.04	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.8			5.2			4.1			4.7	5.2	4.1	4.7
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.2	5.1	5.0	5.0	6.6	6.1	5.2	4.5	4.8	6.3	7.2	6.0	7.2	4.5	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			25.0			15.9			24.8			27.8	27.8	15.9	23.4
蒸発残留物	500	1															
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02															
ジェオスミン	0.00001	0.000001															
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001															
非イオン界面活性剤	0.02	0.002															
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.6	<0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.70	7.62	7.61	7.63	7.73	7.60	7.63	7.66	7.66	7.62	7.62	7.71	7.73	7.60	7.65
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.5	80.9	75.2	76.5	68.5	60.2	63.7	70.1	73.4	85.5	89.8	86.5	89.8	60.2	76.3
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

管理目標設定項目結果 （四国中央市水道事業）

種別			原水	浄水	給水栓
採水地点			原水調整池	中田井浄水	七田
採水日			8月2日	8月2日	8月2日
採水時刻			9:30	13:20	12:00
	目標値 [mg/L]	定量下限値			
アンチモン及びその化合物	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	0.4	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸	0.6				
二酸化塩素	0.6				
ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001		0.001	<0.001
抱水クロラール	0.02	0.001		0.003	0.006
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		<0.1	<0.1	
残留塩素	1			0.78	0.28
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	0.1	24.7	24.5	27.2
マンガン及びその化合物	0.01	0.005	0.100	<0.005	<0.005
遊離炭酸	20	0.1	5.4	1.1	<0.1
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	0.1	1.5	0.4	0.3
臭気強度(TON)	3	1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30以上200以下	1	30	40	41
濁度	1度以下	0.1	0.9	<0.1	<0.1
pH値	7.5程度		6.89	7.51	8.25
腐食性(ランゲリア指数)	―1程度以上極力0に		-2.4	-1.7	-0.8
従属栄養細菌	2000以下			2	2
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	0.1	0.01	0.02	0.08	0.09
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	和として0.00005以下	0.000005	<0.000005		

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			水源															
採水地点			翠波橋															
採水日							8月16日						2月5日		最大値	最小値	平均値
採水時刻							11:10						11:30				
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温							29.5						7.6		29.5	7.6	18.6
水温							26.1						8.2		26.1	8.2	17.2
カドミウム及びその化合物		0.0003					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.00005					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.002					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ホウ素及びその化合物		0.01					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01
亜鉛及びその化合物		0.01					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01					0.10						0.03		0.10	0.03	0.07
鉄及びその化合物		0.03					0.12						0.42		0.42	0.12	0.27
銅及びその化合物		0.01					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		1.0					2.0						2.1		2.1	2.0	2.1
マンガン及びその化合物		0.005					0.010						0.076		0.076	0.010	0.043
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		0.1					17.7						26.5		26.5	17.7	22.1
pH値		0.01					7.00						7.45		7.45	7.00	7.23
色度		0.5(度)					5.0						6.2		6.2	5.0	5.6
濁度		0.1(度)					2.8						1.4		2.8	1.4	2.1
独自検査項目																	
電気伝導率							45.3						69.4		69.4	45.3	57.4
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			水源															
採水地点			小川橋															
採水日							8月16日						2月5日		最大値	最小値	平均値
採水時刻							10:40						10:40				
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温							27.4						6.1		27.4	6.1	16.8
水温							22.3						5.3		22.3	5.3	13.8
カドミウム及びその化合物		0.0003					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.00005					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.002					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ホウ素及びその化合物		0.01					0.07						0.01		0.07	0.01	0.04
亜鉛及びその化合物		0.01					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物		0.03					<0.03						0.07		0.07	<0.03	0.04
銅及びその化合物		0.01					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		1.0					4.1						2.4		4.1	2.4	3.3
マンガン及びその化合物		0.005					<0.005						0.009		0.009	<0.005	<0.005
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		0.1					45.8						44.0		45.8	44.0	44.9
pH値		0.01					7.49						7.49		7.49	7.49	7.49
色度		0.5(度)					1.7						2.5		2.5	1.7	2.1
濁度		0.1(度)					0.1						0.8		0.8	0.1	0.5
独自検査項目																	
電気伝導率							124						100		124	100	112
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(四国中央市水道事業)

種別			水源															
採水地点			新池調整池															
採水日							8月16日						2月6日		最大値	最小値	平均値
採水時刻							13:40						9:20				
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温							33.9						6.0		33.9	6.0	20.0
水温							20.6						6.0		20.6	6.0	13.3
カドミウム及びその化合物		0.0003					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		0.00005					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.001					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		0.002					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
ホウ素及びその化合物		0.01					0.01						0.02		0.02	0.01	0.02
亜鉛及びその化合物		0.01					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.01					0.16						0.10		0.16	0.10	0.13
鉄及びその化合物		0.03					0.24						0.63		0.63	0.24	0.44
銅及びその化合物		0.01					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		1.0					2.2						3.3		3.3	2.2	2.8
マンガン及びその化合物		0.005					0.031						0.070		0.070	0.031	0.051
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		0.1					18.6						26.9		26.9	18.6	22.8
pH値		0.01					7.29						7.27		7.29	7.27	7.28
色度		0.5(度)					5.8						9.2		9.2	5.8	7.5
濁度		0.1(度)					5.6						3.9		5.6	3.9	4.8
独自検査項目																	
電気伝導率							49.4						72.9		72.9	49.4	61.2
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
クリプトスポリジウム							検出せず						検出せず		検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア							検出せず						検出せず		検出せず	検出せず	検出せず