

令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業
 原水:小富士長津第1水源

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/09	06/11	07/09	08/07							
	気 温	(℃)		22.8	18.1	27.4	34.0	33.6							
	水 温	(℃)		18.9	19.4	17.1	19.6	19.3							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)						検出せず							
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						<0.0003							
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.00005							
	セレン及びその化合物	(mg/L)						<0.001							
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.001							
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						<0.001							
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)						<0.002							
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)						<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)						3.2							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)						0.07							
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						0.02							
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)						<0.0002							
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)						<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.001							
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)						<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001							
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001							
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001							
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						<0.01							
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						<0.01							
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.03							
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.01							
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						6.8							
	マンガン及びその化合物	(mg/L)						<0.005							
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)						6.2							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)						62.3							
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)						110							
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.02							
	ジエオスミン	(mg/L)						<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						<0.000001							
	非イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.002							
	フェノール類	(mg/L)						<0.0005							
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)						<0.3							
	pH 値	電極法						6.18							
	味														
	臭 気							異常なし							
	色 度	(度)						<0.5							
	濁 度	(度)						<0.1							
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業
 原水:小富士長津第2水源

	項 目 名	単位	基準値				07/09	08/07							
	気 温	(℃)					29.8	33.2							
	水 温	(℃)					19.4	18.4							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)					検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)					検出せず	検出せず							
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)					検出せず	検出せず							
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
	濁 度	(度)													
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業
 原水:小富士長津第3水源

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/09	06/11	07/09	08/07							
	気 温	(℃)		21.0	21.3	27.2	29.8	33.2							
	水 温	(℃)		17.9	17.8	17.9	19.6	19.2							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)						検出せず							
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						<0.0003							
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.00005							
	セレン及びその化合物	(mg/L)						<0.001							
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.001							
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						<0.001							
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)						<0.002							
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)						<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)						2.70							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)						0.08							
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						0.02							
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)						<0.0002							
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)						<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.001							
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)						<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001							
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001							
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001							
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						<0.01							
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						0.01							
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.03							
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)						<0.01							
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						6.40							
	マンガン及びその化合物	(mg/L)						<0.005							
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)						5.9							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)						63.7							
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)						110							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.02							
	ジエオスミン	(mg/L)						<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						<0.000001							
	非イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.002							
	フェノール類	(mg/L)						<0.0005							
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)						<0.3							
	pH 値	電極法						6.27							
	味														
	臭 気							異常なし							
	色 度	(度)						<0.5							
	濁 度	(度)						<0.1							
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)						150							



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:西森地区

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/09	06/11	07/09	08/07							
	気 温	(℃)		21.4	20.3	27.5	33.9	32.9							
	水 温	(℃)		16.9	18.1	21.8	28.7	31.9							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌	(100ml中)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002		<0.0003			<0.0003							
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02		<0.002			<0.002							
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	2.6	2.6	2.4	2.7	2.9							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.08							
一般有機化学物質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00		0.02			0.02							
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002		<0.0002			<0.0002							
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05		<0.005			<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04		<0.001			<0.001							
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	ベンゼン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.08							
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02		<0.002			<0.002							
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06		<0.001			<0.001							
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03		<0.002			<0.002							
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1		<0.001			<0.001							
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1		<0.001			<0.001							
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03		<0.002			<0.002							
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03		<0.001			<0.001							
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09		<0.001			<0.001							
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08		<0.005			<0.005							
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0		0.08			0.06							
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2		<0.01			<0.01							
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3		<0.03			<0.03							
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0		0.01			0.02							
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0		6.0			6.9							
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05		<0.005			<0.005							
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	5.8	5.9	5.8	6.1	6.3							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300		59.3			67.4							
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001		<0.000001			<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001		<0.000001			<0.000001							
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
基礎的性状	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	6.90	6.85	6.84	6.61	6.66							
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.25	0.18	0.15	0.17	0.22							
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		152	154	158	158	163							



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:東宮地区

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/09	06/11	07/09	08/07							
	気 温	(℃)		20.4	19.0	28.0	34.9	32.1							
	水 温	(℃)		19.3	21.2	24.9	28.6	34.2							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌	(100ml中)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002		<0.0003			<0.0003							
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005					<0.00005							
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02		<0.002			<0.002							
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	2.6	2.6	2.5	2.7	2.9							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08							
一般有機化学物質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00		0.02			0.02							
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002		<0.0002			<0.0002							
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05		<0.005			<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04		<0.001			<0.001							
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	ベンゼン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	0.08	0.07	0.08							
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02		<0.002			<0.002							
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06		<0.001			<0.001							
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03		<0.002			<0.002							
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1		<0.001			<0.001							
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001							
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1		<0.001			<0.001							
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03		<0.002			<0.002							
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03		<0.001			<0.001							
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09		<0.001			<0.001							
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08		<0.005			<0.005							
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0		<0.01			<0.01							
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2		<0.01			<0.01							
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3		<0.03			<0.03							
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0		<0.01			0.01							
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0		6.0			6.6							
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05		<0.005			<0.005							
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	5.8	5.9	5.8	6.1	6.2							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300		57.6			62.4							
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500		112			107							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2					<0.02							
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001		<0.000001			<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001		<0.000001			<0.000001							
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02					<0.002							
基礎的性状	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005					<0.0005							
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	6.58	6.67	6.60	6.59	6.39							
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.27	0.19	0.14	0.20	0.34							
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		148	148	149	155	154							



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業
給水栓水:西村地区

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/09	06/11	07/09	08/07						
	気 温	(℃)		20.6	19.3	27.0	33.5	33.8						
	水 温	(℃)		19.4	19.9	23.9	30.1	32.0						
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	大 腸 菌 群	(100ml中)												
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)												
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002		<0.0003			<0.0003						
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005											
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02		<0.002			<0.002						
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	2.6	2.6	2.5	2.7	2.9						
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.05	0.05	0.05	<0.05	0.08						
一般有機化学物質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00		0.02			0.02						
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002		<0.0002			<0.0002						
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05		<0.005			<0.005						
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04		<0.001			<0.001						
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02		<0.001			<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
	ベンゼン	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	0.06	0.08	0.07	0.08						
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02		<0.002			<0.002						
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06		<0.001			<0.001						
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03		<0.002			<0.002						
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1		<0.001			<0.001						
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01		<0.001			<0.001						
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1		<0.001			<0.001						
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03		<0.002			<0.002						
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03		<0.001			<0.001						
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09		<0.001			<0.001						
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08		<0.005			<0.005						
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0		0.01			0.01						
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2		<0.01			<0.01						
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3		<0.03			<0.03						
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0		0.01			0.02						
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0		6.0			6.4						
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05		<0.005			<0.005						
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	5.8	5.9	5.8	6.1	6.2						
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300		57.5			60.6						
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2											
	ジエオスミン	(mg/L)	0.00001		<0.000001			<0.000001						
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001		<0.000001			<0.000001						
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02											
基礎的性状	フエノール類	(mg/L)	0.005											
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	6.61	6.65	6.56	6.64	6.41						
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.35	0.18	0.21	0.16	0.27						
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		149	148	140	159	154						



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

原水:関川水源

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/16	06/05	07/09	08/20							
	気 温	(℃)		22.4	22.4	29.1	33.9	34.2							
	水 温	(℃)		17.0	17.0	21.7	22.7	19.7							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	3.6	170	46							
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
基礎的性状	フェノール類	(mg/L)													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
消毒	濁 度	(度)													
	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:関川地区

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/16	06/05	07/09	08/20							
	気 温	(℃)		20.3	19.1	27.6	31.4	32.7							
	水 温	(℃)		17.2	17.4	22.4	26.2	30.0							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌	(100ml中)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002			<0.0003									
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02			<0.002									
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	1.6	1.3	1.8	2.6	3.4							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05							
一般有機化学物質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00			0.01									
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002			<0.0002									
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05			<0.005									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04			<0.001									
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ベンゼン	(mg/L)	0.01			<0.001									
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10							
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02			<0.002									
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06			<0.001									
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01			<0.001									
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03			<0.001									
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09			<0.001									
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08			<0.005									
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			<0.01									
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3			<0.03									
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0			0.01									
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0			3.6									
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			<0.005									
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	3.5	3.2	3.5	3.9	4.6							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300			68.1									
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500			102									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001			<0.000001									
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			<0.000001									
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
基礎的性状	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	7.21	7.24	7.09	7.11	6.91							
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.36	0.39	0.32	0.17	0.25							
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		131	129	146	189	202							



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

原水:土居水源

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/16	06/05	07/09	08/20							
	気 温	(℃)		21.5	22.0	27.1	34.3	31.4							
	水 温	(℃)		14.3	15.3	14.6	16.6	16.0							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	4.5	検出せず							
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
	濁 度	(度)													
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:土居地区

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/16	06/05	07/09	08/20							
	気 温	(℃)		21.7	22.7	30.4	30.4	32.2							
	水 温	(℃)		16.9	18.1	19.6	19.6	25.5							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌	(100ml中)	検出され ないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002			<0.0003									
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02			<0.002									
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.5							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05							
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00			0.01									
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002			<0.0002									
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05			<0.005									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04			<0.001									
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ベンゼン	(mg/L)	0.01			<0.001									
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02			<0.002									
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06			<0.001									
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01			<0.001									
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03			<0.001									
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09			<0.001									
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08			<0.005									
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			<0.01									
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3			<0.03									
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0			3.4									
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			<0.005									
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	3.6	3.3	3.3	3.3	3.5							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300			53.8									
	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500			114									
におい・発泡	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001			<0.000001									
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			<0.000001									
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	7.46	7.48	7.40	7.48	7.43							
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
消毒	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.30	0.24	0.26	0.25	0.18							
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		120	116	123	121	138							



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

原水:上天満水源

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/16	06/05	07/09	08/20							
	気 温	(℃)		24.0	20.7	23.9	34.4	29.9							
	水 温	(℃)		19.3	19.7	22.4	24.0	24.6							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)													
	大 腸 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	セレン及びその化合物	(mg/L)													
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)													
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)													
	フッ素及びその化合物	(mg/L)													
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
一般有機化学物質	四 塩 化 炭 素	(mg/L)													
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)													
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
	臭 素 酸	(mg/L)													
	総トリハロメタン	(mg/L)													
	トリクロロ酢酸	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)													
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
	マンガン及びその化合物	(mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	ジエオスミン	(mg/L)													
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤	(mg/L)													
基礎的性状	フェノール類	(mg/L)													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)													
	pH 値	電極法													
	味														
	臭 気														
	色 度	(度)													
消毒	濁 度	(度)													
	残 留 塩 素	(mg/L)													
-	電 気 伝 導 率	(μS/cm)													



令和6年度 水質試験結果

事業名:土居地域水道事業

給水栓水:燕崎地区

	項 目 名	単位	基準値	04/15	05/16	06/05	07/09	08/20							
	気 温	(℃)		21.8	22.5	23.2	33.6	30.8							
	水 温	(℃)		18.6	20.4	25.0	30.4	28.2							
病原生物	一 般 細 菌	(1ml中)	100	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌	(100ml中)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	大 腸 菌 群	(100ml中)													
	嫌 気 性 芽 胞 菌	(100ml中)													
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.002			<0.0003									
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005												
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001									
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02			<0.002									
	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10.0	0.9	1.2	1.1	1.3	1.4							
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05							
一般有機化学物質	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.00			0.01									
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002			<0.0002									
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05			<0.005									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04			<0.001									
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001									
	ベンゼン	(mg/L)	0.01			<0.001									
消毒副生成物	塩 素 酸	(mg/L)	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14							
	ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02			<0.002									
	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06			<0.001									
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	臭 素 酸	(mg/L)	0.01			<0.001									
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1			<0.001									
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03			<0.002									
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03			<0.001									
	ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09			<0.001									
	ホ ル ム アル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08			<0.005									
色・味覚	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			<0.01									
	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3			<0.03									
	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0			<0.01									
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200.0			3.6									
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			<0.005									
	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200.0	3.4	3.7	3.5	3.4	3.9							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300			45.7									
におい・発泡	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500			109									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2												
	ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001			<0.000001									
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			<0.000001									
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02												
基礎的性状	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							
	pH 値	電極法	5.8以上8.6以下	7.16	7.16	7.10	7.13	7.08							
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	色	度 (度)	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
消毒	濁	度 (度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.26	0.33	0.35	0.33	0.33							
-	電 気 伝 導 率	(μ S/cm)		104	109	105	109	122							

