水質基準項目結果(簡易水道事業)

種別		原水														
採水地点		和田小屋川水源														
採水日				4月9日	5月11日	6月3日	7月7日	8月6日	9月2日	10月14日						最大値	最小値	平均値
採水時刻				12:00	11:40	12:00	12:20	13:30	12:40	12:10								
		基準値[mg/L]	定量下限値															
気温				10.5	18.2	18.2	20.9	24.2	25.1	16.9						25.1	10.5	19.1
水温				8.7	11.7	15.3	17.9	21.5	21.5	16.0						21.5	8.7	16.1
残留塩素		0.1以上																
一般細菌		1mL中100個以下							115							−	−	115
大腸菌		検出されないこと		2.0	7.8	170	33	79	170	49						170	2.0	73
カドミウム及びその化合物		0.003	0.0003						<0.0003							−	−	<0.0003
水銀及びその化合物		0.0005	0.00005						<0.00005							−	−	<0.00005
セレン及びその化合物		0.01	0.001						<0.001							−	−	<0.001
鉛及びその化合物		0.01	0.001						<0.001							−	−	<0.001
ヒ素及びその化合物		0.01	0.001						<0.001							−	−	<0.001
六価クロム化合物		0.02	0.002						<0.002							−	−	<0.002
亜硝酸態窒素		0.04	0.004						<0.004							−	−	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001						<0.001							−	−	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1						1.3							−	−	1.3
フッ素及びその化合物		0.8	0.05						<0.05							−	−	<0.05
ホウ素及びその化合物		1.0	0.01						0.03							−	−	0.03
四塩化炭素		0.002	0.0002						<0.0002							−	−	<0.0002
1,4-ジオキサン		0.05	0.005						<0.005							−	−	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	0.001						<0.001							−	−	<0.001
ジクロロメタン		0.02	0.001						<0.001							−	−	<0.001
テトラクロロエチレン		0.01	0.001						<0.001							−	−	<0.001
トリクロロエチレン		0.01	0.001						<0.001							−	−	<0.001
PFOS及びPFOA		0.00005	0.000005						<0.000005							−	−	<0.000005
ベンゼン		0.01	0.001						<0.001							−	−	<0.001
塩素酸		0.6	0.06															
クロロ酢酸		0.02	0.002															
クロロホルム		0.06	0.001															
ジクロロ酢酸		0.03	0.002															
ジブロモクロロメタン		0.1	0.001															
臭素酸		0.01	0.001															
総トリハロメタン		0.1	0.001															
トリクロロ酢酸		0.03	0.002															
ブロモジクロロメタン		0.03	0.001															
ブロモホルム		0.09	0.001															
ホルムアルデヒド		0.08	0.005															
亜鉛及びその化合物		1.0	0.01						<0.01							−	−	<0.01
アルミニウム及びその化合物		0.2	0.01						0.02							−	−	0.02
鉄及びその化合物		0.3	0.03						<0.03							−	−	<0.03
銅及びその化合物		1.0	0.01						<0.01							−	−	<0.01
ナトリウム及びその化合物		200	1.0						2.9							−	−	2.9
マンガン及びその化合物		0.05	0.005						<0.005							−	−	<0.005
塩化物イオン		200	0.4						2.3							−	−	2.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1						32.3							−	−	32.3
蒸発残留物		500	1						64							−	−	64
陰イオン界面活性剤		0.2	0.02						<0.02							−	−	<0.02
ジェオスミン		0.00001	0.000001						<0.000001							−	−	<0.000001
2-メチルイソボルネオール		0.00001	0.000001						<0.000001							−	−	<0.000001
非イオン界面活性剤		0.02	0.002						<0.002							−	−	<0.002
フェノール類		0.005	0.0005						<0.0005							−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3						0.5							−	−	0.5
pH値		5.8～8.6	0.01						7.75							−	−	7.75
味		異常でないこと																
臭気		異常でないこと							異常なし									
色度		5(度)	0.5(度)						<0.5							−	−	0.800
濁度		2(度)	0.1(度)						<0.1							−	−	0.200
独自検査項目																		
電気伝導率									82.2							−	−	82.2
大腸菌群				46	70	1600	110	920	1600	1600						1600	46	849
クリプトスポリジウム等																		
嫌気性芽胞菌				0	1	4	0	3	0	1						4	0	1
クリプトスポリジウム							検出せず			検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア							検出せず			検出せず						検出せず	検出せず	検出せず

水質基準項目結果(簡易水道事業)

種別		給水栓														
採水地点		新宮														
採水日		4月9日	5月11日	6月3日	7月7日	8月16日	9月2日	10月14日						最大値	最小値	平均値
採水時刻		11:30	11:20	11:40	12:20	11:30	12:00	11:50								
	基準値[mg/L]	定量下限値														
気温			14.6	27.6	21.7	29.0	32.6	33.2	18.9						33.2	14.6	25.4
水温			15.7	22.2	21.9	24.4	30.3	30.3	22.3						30.3	15.7	23.9
残留塩素	0.1以上		0.53	0.53	0.29	0.59	0.11	0.62	0.71						0.71	0.11	0.48
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005						<0.00005							－	－	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.9	0.7	0.5						0.9	0.3	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.02			0.03							0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	0.00005	0.000005			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.12	0.13	0.20						0.20	<0.06	0.08
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.012			0.010							0.012	0.010	0.011
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			0.009			0.005							0.009	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.014			0.016							0.016	0.014	0.015
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.012			0.003							0.012	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.002			0.005							0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			0.03			<0.01							0.03	<0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			<0.01			0.01							0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3	0.03			0.10			<0.03							0.10	<0.03	0.05
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			2.9			3.5							3.5	2.9	3.2
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	3.2	2.8	2.7	2.9	3.0	2.9	3.1						3.2	2.7	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			28.2			32.5							32.5	28.2	30.4
蒸発残留物	500	1						61							－	－	61
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02						<0.02							－	－	<0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.002						<0.002							－	－	<0.002
フェノール類	0.005	0.0005						<0.0005							－	－	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9	1.3	0.3	0.3						1.3	0.3	0.6
pH値	5.8～8.6	0.01	7.51	7.63	7.40	7.18	7.34	7.63	7.66						7.66	7.18	7.48
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						1.600	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1

独自検査項目

電気伝導率			58.9	60.0	76.2	62.8	73.8	83.4	67.9						83.4	58.9	69.0
大腸菌群																	

クリプトスポリジウム等

嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

水質基準項目結果(簡易水道事業)

種別		原水														
採水地点		根木谷水源														
採水日		4月9日	5月11日	6月3日	7月7日	8月6日	9月2日	10月14日								
採水時刻		11:10	11:00	11:20	11:30	12:40	11:10	11:10						最大値	最小値	平均値
	基準値[mg/L]	定量下限値														
気温			13.6	26.8	22.1	28.6	33.4	33.6	18.0						33.6	13.6	25.2
水温			11.5	14.5	18.4	20.7	25.6	24.8	18.7						25.6	11.5	19.2
残留塩素	0.1以上																
一般細菌	1mL中100個以下							202							－	－	202
大腸菌	検出されないこと		6.8	79	920	49	130	4.5	220						920	4.5	201
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003						<0.0003							－	－	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005						<0.00005							－	－	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001						<0.001							－	－	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001						<0.001							－	－	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001						<0.001							－	－	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002						<0.002							－	－	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004						<0.004							－	－	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001						<0.001							－	－	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1						0.4							－	－	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05						0.06							－	－	0.06
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01						0.02							－	－	0.02
四塩化炭素	0.002	0.0002						<0.0002							－	－	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005						<0.005							－	－	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001						<0.001							－	－	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001						<0.001							－	－	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001						<0.001							－	－	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001						<0.001							－	－	<0.001
PFOS及びPFOA	0.00005	0.000005						<0.000005							－	－	<0.000005
ベンゼン	0.01	0.001						<0.001							－	－	<0.001
塩素酸	0.6	0.06															
クロロ酢酸	0.02	0.002															
クロロホルム	0.06	0.001															
ジクロロ酢酸	0.03	0.002															
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001															
臭素酸	0.01	0.001															
総トリハロメタン	0.1	0.001															
トリクロロ酢酸	0.03	0.002															
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001															
ブロモホルム	0.09	0.001															
ホルムアルデヒド	0.08	0.005															
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01						<0.01							－	－	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01						0.01							－	－	0.01
鉄及びその化合物	0.3	0.03						<0.03							－	－	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01						<0.01							－	－	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0						4.6							－	－	4.6
マンガン及びその化合物	0.05	0.005						<0.005							－	－	<0.005
塩化物イオン	200	0.4						3.5							－	－	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1						41.8							－	－	41.8
蒸発残留物	500	1						77							－	－	77
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02						<0.02							－	－	<0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000001						<0.000001							－	－	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001						<0.000001							－	－	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.002						<0.002							－	－	<0.002
フェノール類	0.005	0.0005						<0.0005							－	－	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3						1.0							－	－	1.0
pH値	5.8～8.6	0.01						7.80							－	－	7.80
味	異常でないこと																
臭気	異常でないこと							異常なし									
色度	5(度)	0.5(度)						<0.5							－	－	3.500
濁度	2(度)	0.1(度)						<0.1							－	－	0.200
独自検査項目																	
電気伝導率								108							－	－	108
大腸菌群			49	540	≧2400	170	220	540	≧2400						≧2400	49	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌			0	0	18	1	0	3	0						18	0	3
クリプトスポリジウム						検出せず			検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア						検出せず			検出せず						検出せず	検出せず	検出せず

水質基準項目結果(簡易水道事業)

種別		給水栓														
採水地点		新宮北東部														
採水日			4月9日	5月11日	6月3日	7月7日	8月6日	9月2日	10月14日						最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:10	9:50	10:20	9:50	11:40	9:30	10:30								
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			13.0	17.8	20.9	24.7	30.4	26.0	17.7						30.4	13.0	21.5
水温			13.6	16.9	20.9	21.5	29.2	27.8	17.9						29.2	13.6	21.1
残留塩素	0.1以上		0.20	0.41	0.20	0.78	0.82	0.11	0.24						0.82	0.11	0.39
一般細菌	1mL中100個以下		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005						<0.00005							－	－	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004						0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.7	0.9	0.5	0.9	0.6	0.5	0.9						0.9	0.5	0.7
フッ素及びその化合物	0.8	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05						0.06	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.01			0.01			0.02							0.02	0.01	0.02
四塩化炭素	0.002	0.0002			<0.0002			<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	0.005			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	0.00005	0.000005			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.18	0.27	0.39	<0.06						0.39	<0.06	0.14
クロロ酢酸	0.02	0.002			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06	0.001			0.040			0.024							0.040	0.024	0.032
ジクロロ酢酸	0.03	0.002			0.011			<0.002							0.011	<0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			<0.001			0.003							0.003	<0.001	0.002
臭素酸	0.01	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001			0.046			0.035							0.046	0.035	0.041
トリクロロ酢酸	0.03	0.002			0.018			0.014							0.018	0.014	0.016
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			0.006			0.008							0.008	0.006	0.007
ブロモホルム	0.09	0.001			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.005			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01			<0.01			0.01							0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3	0.03			<0.03			<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	1.0			4.4			5.7							5.7	4.4	5.1
マンガン及びその化合物	0.05	0.005			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	5.0	4.5	4.0	4.7	4.4	4.7	4.5						5.0	4.0	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1			36.5			40.8							40.8	36.5	38.7
蒸発残留物	500	1						78							－	－	78
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02						<0.02							－	－	<0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.002						<0.002							－	－	<0.002
フェノール類	0.005	0.0005						<0.0005							－	－	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	1.2	0.8	1.0	1.3	0.8	0.8	1.0						1.3	0.8	1.0
pH値	5.8～8.6	0.01	7.55	7.59	7.53	7.35	7.76	7.83	7.66						7.83	7.35	7.61
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						1.6	<0.5	0.8
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			85.4	83.6	102	71.8	88.9	109	86.5						109	71.8	89.5
大腸菌群																	
クリプトスポリジウム等																	
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	

管理目標設定項目結果（簡易水道事業）

種別			原水	給水栓	原水	給水栓
採水地点			和田小屋川水源	新宮	根木谷水源	新宮北東部
採水日			9月2日			
採水時刻			12:40	12:00	11:10	9:30
	目標値 [mg/L]	定量下限値				
アンチモン及びその化合物	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	0.4	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜塩素酸	0.6					
二酸化塩素	0.6					
ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001		<0.001		0.001
抱水クロラール	0.02	0.001		<0.001		0.007
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	1			0.62		0.11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	0.1	32.3	32.5	41.8	40.8
マンガン及びその化合物	0.01	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	20	0.1	1.8	1.7	0.9	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	0.02	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	0.1	1.6	0.6	3.4	2.2
臭気強度(TON)	3	1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30以上200以下	1	64	61	77	78
濁度	1度以下	0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1
pH値	7.5程度		7.75	7.63	7.80	7.83
腐食性(ランゲリア指数)	−1程度以上極力0に		−1.3	−1.3	−1.0	−0.9
従属栄養細菌	2000以下			0		15
1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	0.1	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01