水質基準項目結果(小規模水道)

種別	給水栓															
採水地点	丸石															
採水日			5月7日		7月1日		9月8日							最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:20		9:20		9:40									
	基準値[mg/L]	定量下限値														
気温			16.9		20.6		21.6							21.6	16.9	19.7
水温			12.2		17.9		21.1							21.1	12.2	17.1
残留塩素	0.1以上		0.51		0.34		0.17							0.51	0.17	0.34
一般細菌	1mL中100個以下		1		1		9							9	1	4
大腸菌	検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005														
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.2		0.1		0.9							0.9	0.1	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.05														
塩素酸	0.6	0.06	0.06		0.07		0.13							0.13	0.06	0.09
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03		<0.03		0.14							0.14	<0.03	0.05
銅及びその化合物	1.0	0.01														
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005		<0.005		0.017							0.017	<0.005	0.006
塩化物イオン	200	0.4	3.3		2.9		2.8							3.3	2.8	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	27.0		16.3		34.5							34.5	16.3	25.9
蒸発残留物	500	1	58		22		44							58	22	41
フェノール類	0.005	0.0005														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.7		1.2		1.9							1.9	0.7	1.3
pH値	5.8～8.6	0.01	7.59		7.30		7.50							7.59	7.30	7.46
味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし									
臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし									
色度	5(度)	0.5(度)	0.7		2.4		3.5							3.5	0.7	2.2
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1		0.4		<0.1							0.4	<0.1	0.1
独自検査項目																
電気伝導率			69.8		46.5		84.2							84.2	46.5	66.8
クリプトスポリジウム等 (原水)																
大腸菌			26		2.0		220							220	2.0	83
嫌気性芽胞菌			2		3		13							13	2	6

水質基準項目結果(小規模水道)

種別																	
採水地点				給水栓 西長野													
採水日				5月7日		7月1日		9月8日							最大値	最小値	平均値
採水時刻				9:40		9:30		10:00									
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温				17.2		20.5		21.6							21.6	17.2	19.8
水温				13.2		18.7		20.6							20.6	13.2	17.5
残留塩素	0.1以上			0.27		0.42		0.24							0.42	0.24	0.31
一般細菌	1mL中100個以下			0		0		0							0	0	0
大腸菌	検出されないこと			検出せず		検出せず		検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
亜硝酸態窒素	0.04	0.004		<0.004		<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1		0.2		0.3		0.2							0.3	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8	0.05															
塩素酸	0.6	0.06		<0.06		<0.06		<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03		<0.03		<0.03		<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01															
マンガン及びその化合物	0.05	0.005		<0.005		<0.005		<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4		7.3		5.9		5.7							7.3	5.7	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1		41.7		33.5		72.2							72.2	33.5	49.1
蒸発残留物	500	1		76		77		173							173	76	109
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3		0.5		0.7		0.9							0.9	0.5	0.7
pH値	5.8～8.6	0.01		7.46		7.21		7.41							7.46	7.21	7.36
味	異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし									
臭気	異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし									
色度	5(度)	0.5(度)		<0.5		<0.5		0.8							0.8	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率				112		89.0		262							262	89.0	154
クリプトスポリジウム等 (原水)																	
大腸菌				1.8		79		70							79	1.8	50
嫌気性芽胞菌				1		6		10							10	1	6

水質基準項目結果(小規模水道)

種別		給水栓																
採水地点		寺内																
採水日					5月11日		7月7日		9月2日								最大値	最小値	平均値
採水時刻					10:20		11:00		10:30										
		基準値[mg/L]	定量下限値																
気温					20.1		28.4		28.0								28.4	20.1	25.5
水温					16.9		19.3		25.8								25.8	16.9	20.7
残留塩素		0.1以上			0.22		0.22		0.29								0.29	0.22	0.24
一般細菌		1mL中100個以下			0		4		0								4	0	1
大腸菌		検出されないこと			検出せず		検出せず		検出せず								検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物		0.0005	0.00005																
亜硝酸態窒素		0.04	0.004		<0.004		<0.004		<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1		0.3		0.4		0.3								0.4	0.3	0.3
フッ素及びその化合物		0.8	0.05																
塩素酸		0.6	0.06		0.33		0.08		0.09								0.33	0.08	0.17
鉄及びその化合物		0.3	0.03		<0.03		<0.03		<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		1.0	0.01																
マンガン及びその化合物		0.05	0.005		<0.005		<0.005		<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン		200	0.4		3.5		3.9		3.5								3.9	3.5	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1		64.9		47.3		74.8								74.8	47.3	62.3
蒸発残留物		500	1		102		98		96								102	96	99
フェノール類		0.005	0.0005																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3		<0.3		0.3		<0.3								0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8～8.6	0.01		7.82		7.34		7.55								7.82	7.34	7.57
味		異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし										
臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし										
色度		5(度)	0.5(度)		<0.5		0.6		<0.5								0.6	<0.5	<0.5
濁度		2(度)	0.1(度)		<0.1		<0.1		<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																			
電気伝導率					148		114		164								164	114	142
クリプトスポリジウム等 (原水)																			
大腸菌					7.8		4.0		7.8								7.8	4.0	6.5
嫌気性芽胞菌					1		3		2								3	1	2

水質基準項目結果(小規模水道)

種別			給水栓															
採水地点			平野															
採水日			4月13日		6月9日		8月12日		10月6日							最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:50		10:40		11:10		10:30									
	基準値[mg/L]	定量下限値																
気温			20.6		18.8		28.3		19.3							28.3	18.8	21.8
水温			14.3		17.2		24.2		19.1							24.2	14.3	18.7
残留塩素	0.1以上		0.29		0.18		0.16		0.14							0.29	0.14	0.19
一般細菌	1mL中100個以下		0		1		0		0							1	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005							<0.00005							−	−	<0.00005
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001							<0.001							−	−	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.6		0.5		0.7		0.6							0.7	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	0.05							<0.05							−	−	<0.05
塩素酸	0.6	0.06	0.14		<0.06		<0.06		0.06							0.14	<0.06	<0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01							<0.01							−	−	<0.01
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005		<0.005		<0.005		<0.005							0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	3.5		2.8		2.8		2.6							3.5	2.6	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	37.9		28.3		54.8		27.2							54.8	27.2	37.1
蒸発残留物	500	1	41		52		94		43							94	41	58
フェノール類	0.005	0.0005							<0.0005							−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.4		1.2		0.4		1.0							1.2	0.4	0.8
pH値	5.8～8.6	0.01	7.66		7.57		8.02		7.65							8.02	7.57	7.73
味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
色度	5(度)	0.5(度)	0.5		2.2		0.7		2.7							2.7	0.5	1.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																		
電気伝導率			94.0		71.5		119		71.5							119	71.5	89.0
クリプトスポリジウム等 (原水)																		
大腸菌			4.0		33		4.5		33							33	4.0	19
嫌気性芽胞菌			0		2		1		3							3	0	2

水質基準項目結果(小規模水道)

種別			給水栓															
採水地点			下長瀬															
採水日			4月13日		6月9日		8月12日		10月16日							最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:40		9:30		9:40		9:20									
		基準値[mg/L]	定量下限値															
気温				19.9		20.9		27.0		19.5						27.0	19.5	21.8
水温				14.3		17.4		25.2		18.6						25.2	14.3	18.9
残留塩素		0.1以上		0.18		0.33		0.47		0.62						0.62	0.18	0.40
一般細菌		1mL中100個以下		0		0		0		0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物		0.0005	0.00005							<0.00005						-	-	<0.00005
亜硝酸態窒素		0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001							<0.001						-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	1.1		0.8		1.3		1.0						1.3	0.8	1.1
フッ素及びその化合物		0.8	0.05							0.06						-	-	0.06
塩素酸		0.6	0.06	0.28		0.20		0.12		0.17						0.28	0.12	0.19
鉄及びその化合物		0.3	0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		1.0	0.01							<0.01						-	-	<0.01
マンガン及びその化合物		0.05	0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン		200	0.4	3.7		3.5		3.5		3.6						3.7	3.5	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1	49.3		27.8		41.1		53.9						53.9	27.8	43.0
蒸発残留物		500	1	44		85		86		63						86	44	70
フェノール類		0.005	0.0005							<0.0005						-	-	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	<0.3		<0.3		<0.3		<0.3						<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8～8.6	0.01	6.89		7.03		6.95		6.96						7.03	6.89	6.96
味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし								
臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし								
色度		5(度)	0.5(度)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
濁度		2(度)	0.1(度)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																		
電気伝導率				120		106		103		132						132	103	115
クリプトスポリジウム等 (原水)																		
大腸菌				検出せず		検出せず		検出せず		検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性芽胞菌				0		0		0		0						0	0	0

水質基準項目結果(小規模水道)

種別			給水栓															
採水地点			杉成															
採水日			4月13日		6月9日		8月12日		10月6日							最大値	最小値	平均値
採水時刻			9:50		9:40		9:50		9:30									
	基準値[mg/L]	定量下限値																
気温			18.1		20.5		27.1		18.4							27.1	18.1	21.0
水温			13.3		16.8		26.4		19.1							26.4	13.3	18.9
残留塩素	0.1以上		0.28		0.19		0.15		0.19							0.28	0.15	0.20
一般細菌	1mL中100個以下		0		0		5		0							5	0	1
大腸菌	検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005							<0.00005							−	−	<0.00005
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001							<0.001							−	−	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.6		0.5		0.7		0.9							0.9	0.5	0.7
フッ素及びその化合物	0.8	0.05							0.05							−	−	0.05
塩素酸	0.6	0.06	<0.06		<0.06		<0.06		<0.06							<0.06	<0.06	<0.06
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01							<0.01							−	−	<0.01
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	3.3		2.7		3.0		2.4							3.3	2.4	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	34.4		40.9		46.4		29.4							46.4	29.4	37.8
蒸発残留物	500	1	40		26		87		53							87	26	52
フェノール類	0.005	0.0005							<0.0005							−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	<0.3		0.6		<0.3		1.4							1.4	<0.3	0.5
pH値	5.8～8.6	0.01	7.50		7.36		7.53		7.54							7.54	7.36	7.48
味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																		
電気伝導率			86.2		72.3		107		75.0							107	72.3	85.1
クリプトスポリジウム等 (原水)																		
大腸菌			2.0		検出せず		7.4		7.8							7.8	検出せず	4.3
嫌気性芽胞菌			0		0		0		0							0	0	0

水質基準項目結果(小規模水道)

種別			給水栓															
採水地点			上小川															
採水日			4月13日		6月9日		8月12日		10月6日							最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:30		10:10		10:20		10:00									
	基準値[mg/L]	定量下限値																
気温			17.8		19.7		24.9		19.7							24.9	17.8	20.5
水温			14.0		16.6		22.8		19.1							22.8	14.0	18.1
残留塩素	0.1以上		0.58		0.21		0.69		0.22							0.69	0.21	0.43
一般細菌	1mL中100個以下		0		0		0		0							0	0	0
大腸菌	検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005							<0.00005							−	−	<0.00005
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001							<0.001							−	−	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.4		0.3		1.3		0.8							1.3	0.3	0.7
フッ素及びその化合物	0.8	0.05							0.06							−	−	0.06
塩素酸	0.6	0.06	0.12		0.08		0.15		0.14							0.15	0.08	0.12
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01							<0.01							−	−	<0.01
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	4.9		3.1		4.1		2.9							4.9	2.9	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	60.4		37.8		85.4		41.0							85.4	37.8	56.2
蒸発残留物	500	1	111		56		136		50							136	50	88
フェノール類	0.005	0.0005							<0.0005							−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.7		2.1		0.6		0.5							2.1	0.5	1.0
pH値	5.8～8.6	0.01	7.80		7.70		8.05		7.78							8.05	7.70	7.83
味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
色度	5(度)	0.5(度)	0.5		3.7		<0.5		2.5							3.7	<0.5	1.7
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																		
電気伝導率			135		95.0		183		101							183	95.0	129
クリプトスポリジウム等 (原水)																		
大腸菌			検出せず		79		49		33							79	検出せず	40
嫌気性芽胞菌			1		4		4		4							4	1	3

水質基準項目結果(小規模水道)

種別																	
採水地点		給水栓															
採水日				5月7日		7月1日		9月8日							最大値	最小値	平均値
採水時刻				10:00		10:10		10:40									
		基準値[mg/L]	定量下限値														
気温				21.1		21.2		22.1							22.1	21.1	21.5
水温				14.9		20.9		23.5							23.5	14.9	19.8
残留塩素		0.1以上		0.60		0.34		0.24							0.60	0.24	0.39
一般細菌		1mL中100個以下		3		0		3							3	0	2
大腸菌		検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず							検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物		0.0005	0.00005														
亜硝酸態窒素		0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.4		0.3		1.0							1.0	0.3	0.6
フッ素及びその化合物		0.8	0.05														
塩素酸		0.6	0.06	0.10		0.10		0.12							0.12	0.10	0.11
鉄及びその化合物		0.3	0.03	<0.03		<0.03		<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		1.0	0.01														
マンガン及びその化合物		0.05	0.005	<0.005		<0.005		<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン		200	0.4	3.8		3.6		4.0							4.0	3.6	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1	21.2		20.7		34.7							34.7	20.7	25.5
蒸発残留物		500	1	49		40		60							60	40	50
フェノール類		0.005	0.0005														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.7		0.8		1.1							1.1	0.7	0.9
pH値		5.8～8.6	0.01	7.30		7.18		7.27							7.30	7.18	7.25
味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし									
臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし									
色度		5(度)	0.5(度)	<0.5		0.9		0.8							0.9	<0.5	0.6
濁度		2(度)	0.1(度)	<0.1		<0.1		<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率				57.6		53.8		91.8							91.8	53.8	67.7
クリプトスポリジウム等 (原水)																	
大腸菌				13		240		33							240	13	95
嫌気性芽胞菌				1		0		1							1	0	1

水質基準項目結果(小規模水道)

種別	給水栓															
採水地点	西庄															
採水日			4月9日		6月3日		8月6日		10月14日						最大値	最小値	平均値
採水時刻			10:00		10:00		10:50		9:50								
	基準値[mg/L]	定量下限値															
気温			13.7		21.1		28.2		17.3						28.2	13.7	20.1
水温			11.2		17.0		23.2		18.1						23.2	11.2	17.4
残留塩素	0.1以上		0.22		0.28		0.13		0.11						0.28	0.11	0.19
一般細菌	1mL中100個以下		0		0		6		6						6	0	3
大腸菌	検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005															
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.9		0.6		0.7		0.7						0.9	0.6	0.7
フッ素及びその化合物	0.8	0.05															
塩素酸	0.6	0.06	0.09		0.15		0.16		0.15						0.16	0.09	0.14
鉄及びその化合物	0.3	0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0	0.01															
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	0.4	4.0		3.4		3.7		3.3						4.0	3.3	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.1	23.4		30.4		30.8		32.0						32.0	23.4	29.2
蒸発残留物	500	1	30		25		76		61						76	25	48
フェノール類	0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3		1.0		0.5		0.4						1.0	0.3	0.6
pH値	5.8～8.6	0.01	7.60		7.63		7.63		7.68						7.68	7.60	7.64
味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし								
臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし								
色度	5(度)	0.5(度)	<0.5		2.4		0.9		1.2						2.4	<0.5	1.1
濁度	2(度)	0.1(度)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																	
電気伝導率			68.6		84.9		82.9		86.4						86.4	68.6	80.7
クリプトスポリジウム等 (原水)																	
大腸菌			検出せず		920		240		17						920	検出せず	294
嫌気性芽胞菌			0		10		3		0						10	0	3

水質基準項目結果(小規模水道)

種別		給水栓															
採水地点		杉谷															
採水日				4月9日		6月3日		8月6日		10月14日						最大値	最小値	平均値
採水時刻				10:20		10:50		12:10		10:50								
		基準値[mg/L]	定量下限値															
気温				13.6		21.7		30.8		17.9						30.8	13.6	21.0
水温				14.8		24.1		28.6		24.0						28.6	14.8	22.9
残留塩素		0.1以上		0.14		0.53		0.22		0.20						0.53	0.14	0.27
一般細菌		1mL中100個以下		0		0		10		1						10	0	3
大腸菌		検出されないこと		検出せず		検出せず		検出せず		検出せず						検出せず	検出せず	検出せず
水銀及びその化合物		0.0005	0.00005															
亜硝酸態窒素		0.04	0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01	0.001															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10	0.1	0.3		0.3		0.6		0.5						0.6	0.3	0.4
フッ素及びその化合物		0.8	0.05															
塩素酸		0.6	0.06	<0.06		<0.06		0.17		0.11						0.17	<0.06	0.07
鉄及びその化合物		0.3	0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		1.0	0.01															
マンガン及びその化合物		0.05	0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン		200	0.4	4.3		3.8		3.9		3.9						4.3	3.8	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300	0.1	35.7		46.9		42.6		35.1						46.9	35.1	40.1
蒸発残留物		500	1	43		84		62		54						84	43	61
フェノール類		0.005	0.0005															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3	0.3	0.7		0.5		0.8		0.5						0.8	0.5	0.6
pH値		5.8～8.6	0.01	7.53		7.51		7.36		7.48						7.53	7.36	7.47
味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし								
臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし								
色度		5(度)	0.5(度)	1.1		<0.5		2.4		0.6						2.4	<0.5	1.0
濁度		2(度)	0.1(度)	0.1		<0.1		<0.1		<0.1						0.1	<0.1	<0.1
独自検査項目																		
電気伝導率				96.7		121		105		94.5						121	94.5	104
クリプトスポリジウム等 (原水)																		
大腸菌				4.5		79		110		9.3						110	4.5	51
嫌気性芽胞菌				0		2		0		0						2	0	1