

**第21回市民文化ホール建設委員会、第4回企画・運営委員会合同会議
議事概要**

日 時	平成 24 年 12 月 20 日(木) 19 時 00 分～21 時 00 分
場 所	三島会館第 4・5 会議室
出席者	<p>委員 徳永幸夫、井上仁、石川久、大西高義、四国中央警察署、鈴木太、鈴木千明、高橋華子、土谷浩也、藤原達也、古川静枝、星川将一、三谷一恵、一色鉄馬、鈴木延寿 一色隆輔、篠原繁雄、山本淑子</p> <p>事務局 河村市民文化ホール等整備課長、田辺課長補佐、今村課長補佐、中山係長、加地係長、福田係長、佐藤、石川こども課課長補佐、吉岡建築住宅課長補佐</p> <p>空間創造研究所 米森 日建設計 江副執行役員、小野主管、佐賀、白井</p>
公開・非公開の別	公開
非公開の理由	

(協議概要)

項 目	協議概要
■会議の成立について	○委員長:建設委員 25 名中 15 名出席、企画・運営委員 12 名中 9 名出席過半数の出席を確認したので委員会は成立。
■会議の公開、非公開について採決	○委員長:本日の議題が「基本設計について」であり、非公開とする議題ではないので公開。
■第 20 回建設委員会議事概要及び第 3 回建設委員会議事概要について	○事務局:第 20 回建設委員会議事概要及び第 3 回企画・運営委員会議事概要について説明。
■基本設計について	<p>○日建設計:1/100 の図面をもとに説明。</p> <p>○委員:芝生広場の西側の傾斜面の植栽は、建物と近接しているため高木となるとメンテナンスが困難。樹木の本数を減らすことは可能か。</p> <p>○日建設計:可能。調整する。樹木の想定高さは約 2～3 m 程度。</p> <p>○委員:常設ステージ北側の樹木についても駐車場側からステージに向けての視界を遮る恐れがあるので樹木の設置位置を調整してほしい。</p>

■その他

- 日建設計:調整する。
- 委員:東側の堤上の通路幅員が狭い。車いすがすれ違うことができるようにされたい。
- 委員:1Fピアノ庫から練習室までの通路はピアノが運送できる幅員が確保されているか。
- 日建設計:問題ない。1F練習室2～3についてはピアノが入るように両開き戸への変更を検討する。
- 委員:1F多目的室の壁面にはミラーが設置されているか。
- 日建設計:設置予定。
- 委員:1F荷捌きの段差にバリアフリー対応のスロープを設置してほしい。
- 日建設計:検討する。
- 委員:2Fユニバーサルスペースの壁面には安全対策としてコーナーガードを設置してほしい。
- 委員:2F管理事務室からロッカー室廻までのアクセスが遠い。管理事務室とユニバーサルスペースを入れ替えることで解決できるか検討してほしい。
- 日建設計:検討する。
- 委員:3F会議室1から3間の稼働間仕切壁の遮音性能はどのようなものか。
- 日建設計:可動式のため隙間から音が漏れる可能性はある。固定壁に比べると遮音性能は劣る。支障が出ないように配慮する。

- 委員:工事が始まると、周辺に影響をおよぼさないよう配慮してほしい。
- 事務局:基本設計の最終案を報告できる場を設けたい。1月17日を予定しているが、状況により遅れる可能性はある。その場合も木曜日開催としたい。
- 事務局:VRのレベルが低いことについては、今後精度の高い物が作られると日建設計に期待している。模型については、部分模型を作成してほしい。
- 日建設計:ホールの目玉であるまんなかロビーを中心とした部分模型は作成したい。