

四国中央市の水道水源地

≪ 我が家の水道水はどの水源？ ≫



水資源部では、市内9か所の水源から取水し安全でおいしい水道水を 24 時間休むことなく作り続けています。

三島川之江地域は、柳瀬ダムと富郷ダムの2つのダムの水を水源としています。土居地域では、小富士長津地区は小富士長津第1水源のほかに予備水源を含む2つの水源があり、土居地区と関川地区、北地区についてはそれぞれ2つの水源を有しています。また、新宮地域については、新宮地区と北東部地区にそれぞれ1つの水源となっています。このほか、山間部に多数ある小規模水道もそれぞれ水源を有しています。

四国中央市内の水源地



水源別	地域	水源
三島・川之江	三島・川之江 (金砂・富郷を除く)	① 富郷ダム
		② 柳瀬ダム
新宮	新宮、馬立	③ 和田小屋川
新宮北東部	上山	④ 根木谷
土居 (小富士長津)	藤原、中村、小林、 野田、津根	⑤ 小富士長津第1水源
		⑥ 小富士長津第2水源 (予備水源)
		⑦ 小富士長津第3水源
土居 (北)	土居、天満、燕崎	⑧ 上天満水源
土居 (土居)	土居、畑野、入野、浦山	⑨ 土居水源
土居 (関川)	上野、北野	⑩ 関川水源



四国中央市の水道水

令和6年度平均値

水道区分		上水道	簡易水道			上水道				区 分
水源区分		表流水			地下水					
水 源 別		三島・川之江	新 宮	新宮北東部	土 居 (小富士長津)	土 居 (関 川)	土 居 (土 居)	土 居 (北)		
水質項目	おいしい水数値									
蒸発残留物	30～ 200mg/L	47mg/L	72mg/L	111mg/L	103mg/L	106mg/L	111mg/L	97mg/L	ミネラル	
硬度	10～ 100mg/L	25.3mg/L	22.4mg/L	29.6mg/L	60.4mg/L	70.0mg/L	57.5mg/L	48.5mg/L		
遊離炭酸	3～30mg/L	0.5mg/L未満	0.9mg/L	0.9mg/L	15.8mg/L	3.3mg/L	3.3mg/L	3.3mg/L	炭 酸	
過マンガン酸 カリウム消費量	3mg/L以下	0.1mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	1.2mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.7mg/L	有機物	
臭気強度	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	におい	
残留塩素	0.4mg/L以下	0.30mg/L	0.76mg/L	0.57mg/L	0.30mg/L	0.32mg/L	0.23mg/L	0.33mg/L		
水温	最高20℃以下	18.2℃	18.5℃	17.6℃	21.4℃	18.7℃	17.5℃	20.3℃	温 度	